



**Bureau Veritas Consumer  
Products Services  
Germany GmbH**

Businesspark A96  
86842 Türkheim  
Duitsland  
+ 49 (0) 40 740 41 - 0  
cps-tuerkheim@de.bureauveritas.com

## Verklaring van geen bezwaar

**Aanvrager:** Xantrex Technology Inc.  
161-G South Vasco Road Livermore  
California 94551  
USA

**Product:** Automatisch schakelstation tussen een netparallele  
zelfopwekinstallatie en het openbare laagspanningsnet

**Model:** Conext TL 20000 E, Conext TL 15000 E

**Reglementair voorgeschreven gebruik:**

Automatisch schakelstation met driefasige netwerkbewaking conform C10/11 – 06.2006, Bijlage 3 voor fotovoltaïsche installaties met een driefasige parallelvoeding door middel van gelijkstroom-wisselstroommutator in het net van de openbare voorziening. Het automatische schakelstation vormt een integraal bestanddeel van de hoger vermelde gelijkstroom-wisselstroommutators.

**Controlebasis:**

C10/11 – 06.2006  
DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02

Een representatief testpatroon van het hoger vermelde product voldoet aan de op het moment van de uitreiking van dit attest geldende veiligheidstechnische eisen van de vermelde controlegrondbeginselen voor een reglementair voorgeschreven gebruik.

**Rapportnummer:** 11TH0291-C10-11\_Xan

**Certificaatnummer:** U11-904

**Datum:** 2011-10-04

**Geldig tot:**

2014-10-03

Achim Hänchen