

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Por medio del certificado de producto número / By the product certificate number

2619/0383-M1-CER

Emitido a / Issued to:

License holder / Titular del certificado **Schneider Electric Solar Inc**
3700 GILMORE WAY, Burnaby, BC V5G 4M1 Canada
Trademark / Marca 



Factory / Fabrica No. 1699, Xiyou Road, New & High Technology Industrial Development Zone, Hefei City, Anhui Province, P.R. China.

Se certifica que el producto / It is certified that the product:

Tipo de aparato / Type of product **Inversor trifásico / Three phase inverter**

Modelos / Models

CL 50

CL 33

Datos Técnicos / Technical Data

Potencia Nominal / Nominal Power

50 kW

33 kW

Tensión Nominal / Nominal Voltage

400 / 230 V

400 / 230 V

Frecuencia Nominal / Nominal Frequency

50 Hz

Número de fases / Number of phases

Trifásico / Three phase

Versión Firmware / Firmware version

**DSP AGATE-S_03011.01.17 /
ARM AGATE-S_01011.01.17**

Transformador de aislamiento / Isolation transformer

NO

Está en cumplimiento con el informe de norma / Is in compliance with the standard:

- **UNE 206 007-1 IN:2013.**
R Requisitos de conexión a la red eléctrica. Inversores para conexión a la red de distribución.

Se consideran los requisitos para funciones de protección ante variaciones anormales de tensión y frecuencia en la red según viene definido en el Real Decreto 1699/2011. / They are considered protective functions requirements for voltage and frequency abnormal variations in the grid stated in the Real Decreto 1699/2011.

El equipo antes mencionado está certificado conforme con el procedimiento interno de SGS PE.T-ECPE-23 de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17065. / Aforementioned equipment is certified according to SGS internal procedure PE.T-ECPE-23 according to requirements established on standard UNE-EN ISO/IEC 17065.

Este certificado se emite por vez primera: 18 de diciembre de 2020. / This certificate is first issued on 18th of December 2020.
Este certificado es válido hasta: 18 de diciembre de 2022. / This certificate is valid until the 18th of December of 2022.

Madrid, 18 de diciembre de 2020



Daniel Arranz Muñiz
Certification Manager

