

DEPARTAMENTO DE NORMAS Y ESTUDIOS

ACC- 1122776 / DOC- 912172 /

AUTORIZA LOS PRODUCTOS QUE INDICA  
PARA EL USO EN INSTALACIONES DE  
GENERACIÓN ELÉCTRICA RESIDENCIAL.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 7283

SANTIAGO, 25 FEB 2015

VISTO

Lo dispuesto en la ley 18.410, orgánica de esta Superintendencia; la ley núm. 20.571 que regula el pago de las tarifas eléctricas de las generadoras residenciales, y su reglamento aprobado mediante decreto N°71 de 2014, del Ministerio de Energía, la resolución N° 5308 de 2014, de esta Superintendencia que establece medida transitoria de seguridad como requisito previo para la conexión de unidades de generación residencial a las redes de distribución eléctrica, la resolución N° 1600 de 2008, de la Contraloría General de la República, sobre exención del trámite de toma de razón.

#### CONSIDERANDO

1° Que mediante carta ingreso OP N° 01569, de fecha 27 de enero de 2015, la empresa Schneider Electric Chile S.A, Rut: 96.592.740-9, con domicilio en Av. Del Parque N° 5275, Oficina 101, Ciudad Empresarial, comuna de Huechuraba, viene a solicitar la autorización de los productos, para el uso en instalaciones de generación eléctrica residencial, que se indican en la Tabla I:

TABLA I

Ítem	Producto	Marca	Modelo	Rango voltaje DC de entrada (volt)	Potencia máxima de salida AC (W)	Rendimiento máximo en (%)	Peso (Kg)	Dimensiones (cm)
1	Inversor	Schneider Electric	Context RL 3000E	160-500	3200	97,5	20	42,0x48,0x16,0
2	Inversor	Schneider Electric	Context RL 4000E	180-500	4200	97,5	21	42,0x48,0x16,0
3	Inversor	Schneider Electric	Context RL 5000E	180-500	5300	97,5	24	44,5x51,0x17,7
4	Inversor	Schneider Electric	Context CL 20000E	350-850	21500	98,3	54	71,4x67,4x26,8
5	Inversor	Schneider Electric	Context CL 25000E	430-850	26500	98,3	54	71,4x67,4x26,8

2° Que el solicitante ha presentado los certificados que se indican en la Tabla II:

**TABLA II**


Item	Producto	Marca	Modelo	Certificado N°	Otorgado por	Acreditado por miembros IAF	Bajo Normas
1	Inversor	Schneider Electric	Context RL 3000E	LD130522C15, U13-0760	BUREAU VERITAS	DAKKS	IEC 62109, IEC 62116
2	Inversor	Schneider Electric	Context RL 4000E	LD130522C15, U13-0760			
3	Inversor	Schneider Electric	Context RL 5000E	LD130522C15, U13-0761			
4	Inversor	Schneider Electric	Context CL 20000E	LD141104C12, U14-0636			
5	Inversor	Schneider Electric	Context CL 25000E				

3° Que analizados los antecedentes presentados por el solicitante, se concluye que los productos contenidos en la Tabla I, cumplen con los requisitos establecidos en la Resolución Exenta N° 5308 de 2014, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

**RESUELVO**

1° Autorízase el uso de los productos contenidos en la Tabla I precedente, para ser empleados en las instalaciones eléctricas de generación residencial, conforme a la Ley 20.571.

**ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE**



*[Handwritten signature]*

**JACK NAHMÍAS SUAREZ**  
Superintendente de Electricidad y Combustibles (S)

CERTIFICO QUE LA FOTOCOPIA  
HECHA A LA VISTA  
ES FIEL AL ORIGINAL.

**CHRISTIAN NIÑO CONTRERAS**  
Jefe Depto. Administración y Finanzas  
Superintendencia de Electricidad y Combustibles



*[Handwritten signature]*  
SGV/MHV/ESG/CCP/pvm

Distribución:

- Of. Partes.
- Archivo.
- Transparencia Activa.
- DTIE.
- Schneider Electric.

Caso N° 374349 /