

Πιστοποιητικό ελλείψεως κωλυμάτων

Εντολοδότης: **Schneider Electric Solar Inverters USA, Inc.**
250 South Vasco Road
Livermore, California 94551
USA

Παραγόμενο προϊόν: **Φωτοβολταϊκά μετατροπείς**

Μοντέλο: **Conext TL8000E, Conext TL10000E**

Προβλεπόμενη χρήση:

Ανεξάρτητη διεπαφή με τριφασική επιτήρηση δικτύου σύμφωνα με το DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02* για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με τριφασική παράλληλη τροφοδοσία μέσω αναστροφέα στο δίκτυο της δημόσιας παροχής. Η ανεξάρτητη διεπαφή είναι απαραίτητο εξάρτημα για τον προαναφερθέντα αναστροφέα.

* with a dc-injection <0,5% of I_{Acrim}
49,5Hz<f<50,5Hz (Continent)
47,5Hz<f<51Hz (Island)
Disconnection time <500ms
Reconnection time >180s

Βασικά στοιχεία ελέγχου:

DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2006-02

Ανεξάρτητη διεπαφή μεταξύ μιας δικτυακά παράλληλης αυτοτροφοδοτούμενης εγκατάστασης και του δημόσιου δικτύου χαμηλής τάσης


Η έννοια της ασφάλειας ενός προαναφερθέντος αντιπροσωπευτικού προϊόντος αντιστοιχεί στις προδιαγραφές που ισχύουν τη στιγμή έκδοσης αυτού του πιστοποιητικού έγκυρων προδιαγραφών ασφαλείας για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Αριθμός αναφοράς: 12KFS074-05

Αριθμός ιστοποίησης: 13-068-00

Ημερομηνία: 2013-04-11

Ισχύει μέχρι: 2016-04-11


Horst Haug

