

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

COSTRUTTORE	Schneider Electric Solar Inverter USA, Inc. 250 South Vasco Road Livermore, California 94551 USA			
TIPO APPARECCHIATURA	DISPOSITIVO DI INTERFACCIA	PROTEZIONE DI INTERFACCIA	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE
			X	
MODELLO	Conext TL 8000E – Conext TL 10000E			
VERSIONE FIRMWARE	DSP: 1.9 – 2.0 RED: 1.5 – 1.6			
NUMERO DI FASI	Trifase			
POTENZA NOMINALE	8000W – 10000W			

Nota: I dispositivi elencati nella tabella sopra sono in grado di limitare la I_{DC} allo 0,5% della corrente nominale.

RIFERIMENTO DEI LABORATORI CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE E DEI RELATIVI FASCICOLI DI PROVA:

- ☐ Rapporto di prova n° 12KFS074-02, emesso dal laboratorio Primara Test - und Zertifizier-GmbH, con accreditamento DAkkS, no. D-PL-12089-01-01, Rif. DIN EN ISO/IEC ISO 17025 data validità 12/05/2016.

Si dichiara che i prodotti indicati nella tabella sopra sono conformi alla norma CEI 0-21:2012-06 e V1:2012-12.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA NORMA CEI 0-21: edizione 2012-06 e V1:2012-12

Con la presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato DPR per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto Aldo Colombi, codice fiscale CLMLDA62C12A794L residente in via Padre Murialdo,13/A nel Comune di Valbrembo provincia di Bergamo, in qualità di rappresentante legale della società Schneider Electric S.p.A. con sede in Stezzano, via Circonvallazione Est 1, codice fiscale 00509110011, P.IVA, 02424870166, iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di Bergamo, sezione ordinaria, R.E.A. 288118

DICHIARA

che gli inverter di propria costruzione di cui alla tabella sopra riportata, sono realizzati nel rispetto delle prescrizioni contenute nella norma CEI 0-21 Ed. 2012-06 e V1: 2012-12.

Si attesta inoltre che la produzione delle apparecchiature oggetto di questa dichiarazione avviene in regime di qualità secondo ISO 9001: 2008 (SGS certificato n. CN08/22193 TL-0151-US).

Stezzano (BG), 14/05/2013


Schneider Electric S.p.A.
Il Presidente e Amministratore Delegato
Aldo Colombi
(Il Legale Rappresentante Ing. Aldo Colombi)

Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tali scopi.

Dichiarazione di conformità

alle prescrizioni alla Norma CEI 0-21

NOME ORGANISMO CERTIFICATORE: **Primara Test- und Zertifizier-GmbH**
Gewerbestraße 28
87600 Kaufbeuren, Germania
Accreditamento DAkkS, no. D-ZE-12089-01-01, Rif. DIN EN 45011,
Data validità: 12/05/2016

OGGETTO: **CEI 0-21, 2012-06**
Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi
alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica

TIPOLOGIA APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA	PROTEZIONE DI INTERFACCIA	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE
		X	

Indicare con una X il campo o i campi cui si riferisce la dichiarazione. Identificare in maniera univoca i dispositivi dichiarati conformi mediante l'indicazione delle seguenti informazioni:

COSTRUTTORE: **Schneider Electric Solar Inverters USA, Inc.**
250 South Vasco Road
Livermore, California 94551
USA

MODELLO:	Conext TL8000E	Conext TL10000E
POTENZA NOMINALE:	8,0kW	10,0kW

VERSIONE FIRMWARE: **DSP: V1.9, V2.0**
RED: V1.5, V1.6

NUMERO DI FASI: **trifase**

NOTA: Il dispositivo è in grado di limitare la I_{dc} allo 0,5% della corrente nominale.

RIFERIMENTI DEI LABORATORI CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE: **Primara Test- und Zertifizier-GmbH**
Gewerbestraße 28
87600 Kaufbeuren, Germania
Accreditamento DAkkS, no. D-PL-12089-01-01, Rif. DIN EN ISO/IEC ISO 17025,
Data validità: 12/05/2016

Esaminati i Fascicoli Prove n°12KFS074-02, emessi dal laboratorio Primara Test- und Zertifizier-GmbH.

Si dichiara che il prodotto indicato è conforme alle prescrizioni CEI 0-21, 2012-06.

Numero di certificato: **13-071-00**

Data di emissione: **2013-04-15**

Data di validità: **2016-04-15**

Horst Haug

Horst Haug
Certification Department

