

# Konformitätsnachweis

## Erzeugungseinheit

### NA-Schutz

**Antragsteller:** Xantrex Technology Inc.  
161-G South Vasco Road  
Livermore, California  
USA 94551

**Produkt:** Photovoltaik Wechselrichter mit integriertem NA-Schutz

<b>Modell:</b>	Conext TL 20000 E	Conext TL 15000 E
<b>max. Scheinleistung <math>S_{E_{max}}</math>:</b>	20,0kVA	15,0kVA
<b>Bemessungsspannung:</b>	230/400V 3N~, 50Hz	
<b>Software Version:</b>	Red: 1.30 DSP: 1.53	

Die oben bezeichneten Erzeugungseinheiten mit integriertem NA-Schutz erfüllen die Anforderungen der VDE-AR-N 4105.

Die Funktionstüchtigkeit der Wirkungskette „NA-Schutz-Kuppelschalter“ unter den generellen Anforderungen der Einfehlersicherheit ist gegeben.

#### Netzanschlussregel:

##### VDE-AR-N 4105:2011-08

Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz – Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz.

Ein repräsentatives Testmuster des oben genannten Erzeugnisses entspricht zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Bescheinigung der aufgeführten Netzanschlussregel.

**Berichtsnummer:** 11KFS109XANT-01

**Zertifikatsnummer:** 11-078-01

**Ausstelldatum:** 2012-02-14

**Gültig bis:**

2014-11-17



**Horst Haug**  
Zertifizierstelle