
Conext™ XW **f** Inversor/carregador

Conext XW+ 6848 NA Conext XW+ 5548 NA

Manual de Instalação





Conext™ XW **F** Inversor/carregador

Manual de Instalação

Copyright © 2007-2014 Schneider Electric. Todos os direitos reservados.

Todas as marcas comerciais são propriedade da Schneider Electric Industries SAS ou de suas empresas afiliadas.

Isenção de documentação

SALVO SE ESPECIFICAMENTE ACORDADO POR ESCRITO, O REVENDEDOR

- (A) NÃO GARANTE A PRECISÃO, A SUFICIÊNCIA E A ADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS OU DE OUTRA NATUREZA FORNECIDAS NOS MANUAIS E EM OUTRA DOCUMENTAÇÃO;
- (B) NÃO ASSUME RESPONSABILIDADE POR PERDAS, DANOS, DESPESAS E CUSTOS ESPECIAIS, DIRETOS, INDIRETOS, CONSEQUENCIAIS OU INCIDENTAIS QUE POSSAM RESULTAR DO USO DESSAS INFORMAÇÕES. O USO DESSAS INFORMAÇÕES É POR CONTA EXCLUSIVAMENTE DO USUÁRIO; E
- (C) OBSERVA QUE, SE O MANUAL ESTIVER EM OUTRO IDIOMA QUE NÃO O INGLÊS, EMBORA TENHAM SIDO TOMADOS CUIDADOS PARA MANTER A PRECISÃO DA TRADUÇÃO, ESTA NÃO PODE SER GARANTIDA. O CONTEÚDO APROVADO ESTÁ CONTIDO NA VERSÃO EM INGLÊS, PUBLICADO EM WWW.SCHNEIDER-ELECTRIC.COM.

Data e versão

Marco 2014 Rev G

Número de peça do documento

975-0239-08-01

Números de peça do produto

Números de peça do produto 865-6848-01 – Conext XW+ 6848 NA 865-5548-01 – Conext XW+ 5548 NA Números de peça do produto relacionado 865-1015-01 – Painel de distribuição de energia do Conext XW+ 865-1025 – Caixa de tubos protetores Conext XW+ 865-1020-01 – Conext XW+ Kit de conexão do INV2 INV3 PDP 865-1030-1 – Controlador de carregamento solar Conext MPPT 60 150 865-1032 – Controlador de carregamento solar Conext MPPT 80 600

Informações para contato

www.schneider-electric.com

Entre em contato com o representante de vendas da Schneider Electric local ou visite nosso site em: http://www.schneider-electric.com/sites/corporate/en/support/operations/local-operations/local-operations.page

Informações sobre seu sistema

Assim que você abrir o seu produto, grave as informações seguintes e quarde o recibo de compra.

Número de série	
Número do produto	
Comprado de	
Data de aquisição	

Sobre este Manual

Finalidade

A finalidade do Manual de Instalação é fornecer explanações e procedimentos para instalar o inversor/carregador Conext XW+ da Schneider Electric.

Conteúdo

O Manual apresenta orientações quanto à segurança, planejamento detalhado e procedimentos para instalação do inversor/carregador Conext XW+ e componentes do sistema relacionados. Não apresenta detalhes sobre a configuração, operação, manutenção ou resolução de problemas. Para obter essas informações, consulte o Manual de Operação ou o Manual do Proprietário de cada dispositivo. O presente Manual não fornece detalhes sobre marcas específicas de baterias, células fotoelétricas ou geradores. Para obter essas informações consulte o fabricante de cada bateria.

Público alvo

Este Manual de Instalação destina-se ao pessoal qualificado que planeja instalar o inversor/carregador Conext XW+ e componentes do sistema relacionados. O pessoal qualificado tem treinamento, conhecimento e experiência no seguinte:

- Instalação de equipamento elétrico
- Aplicação de todos os códigos de instalação aplicáveis
- Análise e redução dos riscos envolvidos na execução do trabalho elétrico
- Instalação e configuração de baterias
- Seleção e uso de equipamento de proteção individual (EPI).

A manutenção das baterias deve ser realizada ou supervisionada por funcionários especializados em baterias e as precauções necessárias devem ser tomadas. Mantenha o pessoal não qualificado longe das baterias.

A Schneider Electric não assume quaisquer responsabilidades pelas consequências oriundas do uso deste material.

Organização

Este de Manual está organizado em cinco capítulos e três apêndices.

Capítulo 1, "Introdução" lista e descreve os componentes e os recursos básicos do Inversor/carregador Conext XW+.

975-0239-01-01 Rev G iii

Capítulo 2, "Pré-instalação e montagem em parede" descreve as etapas da préinstalação e apresenta as instruções para a montagem em parede do Conext XW+, Painel de distribuição de energia do Conext XW+ e Caixa de tubos protetores Conext XW+.

Capítulo 3, "Ligação do Inversor/carregador Conext XW+ e Painel de distribuição de energia do Conext XW+" descreve os procedimento para instalar o Conext XW+ Inversor/carregador.

Capítulo 4, "Instalação da rede Xanbus" fornece informações detalhadas para planejamento e instalação dos componentes necessários para comunicação de rede em um sistema Xanbus.

O Capítulo 5, "Instalação de acessórios do Inversor/carregador Conext XW+" fornece instruções detalhadas para instalar determinados acessórios para o seu Inversor/carregador Conext XW+.

Apêndice A, "Especificações" contém especificações elétricas e mecânicas do Inversor/carregador Conext XW+.

Apêndice B, "Diagrama de Conexão dos Fios" apresenta a maioria das configurações básicas e são apenas para referência. Instalações específicas podem requerer um equipamento adicional para atender os códigos elétricos nacionais ou locais. Certifique-se de que todas as exigências de segurança estejam estritamente atendidas.

Apêndice C, "Instruções para conversão da fase dividida para fase única" apresenta instruções para converter um Inversor/carregador Conext XW+ de modelo de fase dividida de 120 V/240 V para um modelo monofásico de 120 V.

Convenções usadas

As convenções a seguir são usadas neste Manual.

Abreviaturas e siglas

iv

CEC	California Energy Commission (Comissão de Energia da Califórnia)
CSA	Canadian Standards Association (Associação Canadense de Normas)
GT	Grid-Tie
LCD	Liquid Crystal Display (Visor de Cristal Líquido)
LED	Light Emitting Diode (Diodo Emissor de Luz)
MPPT	Maximum Power Point Tracking (Acompanhamento de ponto de potência máxima)
NEC	US National Electrical Code NFPA-70
PV	Photovoltaic (Fotovoltaico)
PVGFP	PV Ground Fault Protection (Proteção contra Falha no Aterramento)
UL	Underwriters Laboratories (Laboratórios de Seguros)
VAC	Volts AC (Volts CA)
VCC	Volts DC (Volts CC)

975-0239-01-01 Rev G

Informações relacionadas

Para obter informações sobre como operar o Inversor/carregador Conext XW+, consulte o *Manual do Proprietário do Inversor/carregador Conext XW+* (975-0240-01-01).

Você pode encontrar mais informações sobre a Schneider Electric e também sobre seus produtos e serviços em **www.schneider-electric.com**.

Para obter informações dos acessórios disponíveis, consulte "Acessórios opcionais" na página 1–5.

vi

Instruções importantes sobre segurança

LEIA E GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES - NÃO AS DESCARTE

Este manual contém instruções de segurança importantes do Inversor/carregador Conext XW+ que devem ser seguidas durante os procedimentos de instalação. Leia e guarde este Manual de Instalação para referência futura.

Leia essas instruções com cuidado e analise o equipamento para se familiarizar com o dispositivo antes de tentar realizar a instalação, operação, serviços ou manutenção. As mensagens especiais abaixo podem ser exibidas em todo este boletim ou no equipamento para avisar sobre os possíveis riscos ou para chamar a atenção para informações que esclarecem ou simplificam um procedimento.



A adição do símbolo de "Perigo" ou etiqueta de segurança de "Advertência" indica que há um risco elétrico que poderá resultar em danos pessoais se as instruções não forem seguidas.



Este é o símbolo de alerta de segurança. Ele é usado para alertá-lo sobre possíveis perigos que podem provocar ferimentos. Siga todas as mensagens de segurança que acompanham este símbolo para evitar possíveis ferimentos ou morte.

APERIGO

PERIGO indica uma situação de risco que, se não for evitada, resultará em morte ou ferimentos graves.

A ADVERTENCIA

ADVERTÊNCIA indica uma situação de risco que, se não for evitada, poderia resultar em morte ou ferimentos graves.

A CUIDADO

CUIDADO indica uma situação de risco que, se não for evitada, poderia resultar em ferimentos menores ou moderados.

975-0239-01-01 Rev G vii

viii

AVISO

AVISO é utilizado para tratar de práticas não relacionadas a lesões físicas. O símbolo de alerta de segurança não deve ser usado com esta palavra sinalizadora.

Informações sobre segurança

- Antes de usar o inversor, leia todas as instruções e sinais de alerta na unidade, as baterias e todas as seções apropriadas do presente manual.
- 2. O use de acessórios não recomendados e vendidos pelo fabricante poderá resultar em risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos às pessoas.
- 3. O inversor destina-se para ser conectado permanentemente aos seus sistemas elétricos CA e CC. O fabricante recomenda que toda a fiação seja realizada por um técnico ou eletricista especializado para garantir a conformidade com os códigos elétricos locais e nacionais aplicáveis na sua jurisdição.
- 4. Para evitar o risco de incêndio e choque elétrico, certifique-se de que a fiação existente esteja em boas condições e que o fio não esteja subdimensionado. Não opere o inversor com a fiação danificada ou subpadronizada.
- 5. Não opere o inversor se o mesmo foi danificado de alguma maneira.
- 6. Esta unidade não tem qualquer peça que possa ser reparada pelo usuário. Não desmonte o inversor exceto onde indicado para a conexão da fiação ou do cabeamento. Consulte a garantia para ler as instruções sobre como obter manutenção. A tentativa de realizar você mesmo a manutenção da unidade poderá resultar em risco de choque elétrico ou incêndio. Os condensadores internos permanecem carregados após toda a energia ter sido desconectada.
- 7. Para reduzir o risco de choque elétrico, desconecte a energia CA e CC do inversor antes de tentar qualquer manutenção, limpeza ou serviço nos componentes conectados ao inversor. Colocar a unidade em modo de espera não reduzirá este risco.
- 8. O inversor deve ser fornecido com um condutor para aterramento do equipamento conectado ao aterramento da entrada da CA.
- 9. Não exponha esta unidade à chuva, à neve ou a líquidos de qualquer tipo. Este produto foi projetado apenas para uso interno. Ambientes úmidos irão reduzir de maneira significativa a vida útil deste produto e a corrosão causada pela umidade não será coberta pela garantia do produto.
- 10. Para reduzir a possibilidade de curtos-circuitos, quando for instalar ou realizar algum serviço com este equipamento, use sempre ferramentas com isolamento.
- 11. Quando for realizar algum serviço com equipamento elétrico, retire os objetos pessoais de metal tais como anéis, pulseiras, colares e relógios.

975-0239-01-01 Rev G

APERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Utilize equipamento de proteção individual (EPI) e siga as práticas consideradas seguras para trabalhos elétricos. Consulte NFPA 70E ou CSA Z462.
- Este equipamento só deve ser instalado e reparado por equipe de eletricistas qualificados.
- Nunca opere o equipamento sob tensão elétrica com as tampas removidas
- Energizado por múltiplas fontes de alimentação. Antes de remover as tampas, identifique todas as fontes, interrompa a alimentação de energia do equipamento, faça seu bloqueio e etiquetagem e depois aguarde 2 minutos para que os circuitos se descarreguem.
- Use sempre um dispositivo de detecção de tensão devidamente classificado para confirmar que a energia esteja desligada em todos os circuitos.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

APERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Retire relógios, anéis ou outros objetos de metal.
- Este equipamento só deve ser instalado e reparado por equipe de eletricistas qualificados.
- Mantenha as faíscas e chamas longe das baterias.
- Use ferramentas que tenham os cabos isolados.
- Use óculos, luvas e botas de proteção.
- Não coloque ferramentas ou peças de metal em cima das baterias.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

975-0239-01-01 Rev G ix

APERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Disjuntores para bateria devem ser instalados de acordo com as especificações e instruções definidas pela Schneider Electric.
- A manutenção das baterias deve ser realizada por funcionários especializados em baterias e as precauções necessárias devem ser tomadas. Mantenha o pessoal não qualificado longe das baterias.
- Desconecte a fonte de carregamento antes de conectar ou desconectar os terminais da bateria.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

Limitações de uso

A ADVERTENCIA

LIMITAÇÕES DE USO

O Inversor/carregador Conext XW+ não foi projetado para uso em sistemas de suporte à vida ou em outros equipamentos ou dispositivos médicos.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte ou ferimentos graves.

Cuidados com gases explosivos

APERIGO

PERIGO DE INFLAMAÇÃO

Este equipamento não é protegido contra inflamação. Para evitar incêndio ou explosão, não instale este produto em locais que requerem equipamento protegido contra inflamação. Isto inclui qualquer área fechada contendo baterias ventiladas ou produtos químicos inflamáveis tais como, gás natural (GN), gás de petróleo liquefeito (GPL) ou gasolina (Benzina/Petróleo).

• Não instale em área fechada com maquinário energizado por produtos químicos inflamáveis ou tanques de armazenagem, acessórios ou demais conexões entre componentes de sistemas de combustível ou de produtos químicos inflamáveis.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

Trabalhar nas proximidades de baterias de ácido de chumbo é perigoso. Durante o funcionamento normal, as baterias geram gases explosivos. Portanto, é importante ler este Manual e seguir as instruções exatamente antes de instalar ou utilizar o seu inversor/carregador.

Para reduzir o risco de explosão da bateria, siga essas instruções e aquelas publicadas pelo fabricante da bateria e pelo fabricante do equipamento no qual a bateria está instalada.

975-0239-01-01 Rev G xi

Informações sobre a FCC para o usuário

Este equipamento foi testado e considerado dentro dos limites para dispositivos digitais de Classe B, em conformidade com a parte 15 das normas da FCC. Esses limites destinam-se a fornecer uma proteção razoável contra a interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá provocar interferências prejudiciais às radiocomunicações. No entanto, não existe garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário pode tentar corrigir a interferência tomando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a um circuito diferente daquele em que o receptor estiver conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Índice

Inf	formações sobre segurança	
	Limitações de uso	
	Cuidados com gases explosivos	
	Informações sobre a FCC para o usuário	xii
1	Introdução	
	Visão geral	1–2
	Dentro da caixa	1–2
	Inversor/carregador Conext XW+ e componentes do sistema	1–2
	Sensor de temperatura da bateria	1–3
	Ligações em ponte Conext XW (para conversão monofásica)	
	Recursos do Conext XW+	
	Acessórios opcionais	
	Caixa de tubos protetores do Conext XW+	
	Painel de distribuição de energia do Conext XW+	1–5
	Kit de conexão Conext XW+ para INV2 INV3 PDP	1–7
	Kit do disjuntor 120/240VAC Conext XW+ PDP	
	Controlador de carregamento solar Conext MPPT 60 150	
	Controlador de carregamento solar Conext MPPT 80 600	
	Painel de controle do sistema Conext	
	Inicialização do gerador automático do XW	
	Conext Combox	
	Monitor de baterias Conext	
	Kit de disjuntores trifásicos Conext para PDP Conext XW+	
	Pacote máster para disjuntores de 100A, 125VDC (12 unidades)	
	Pacote máster para disjuntores de 80A, 125VDC (12 unidades)	
	Pacote máster para disjuntores de 60A, 160VDC (48 unidades)	
	Pacote máster para disjuntores de 250A, 160VDC (6 unidades)	1–11
2	Pré-instalação e montagem em parede	
_	Pré-instalação	2–2
	Planejamento da instalação	2–2
	Ferramentas e material de instalação	
	Local	
	Requisitos de folga	
	Seleção de aberturas	
	Instalação do filtro de ar e conector da porta AUX	
	talagae de illite de al e contecte da porta / te/	2 0

975-0239-01-01 Rev G xiii

Montagem na parede	2-6
Instalação da placa de montagem	2–8
Montagem na parede do Conext XW+ e do PDP	2–9
Instalação da Conext XW+ Caixa de tubos protetores	2–10
Preparação da rede de comunicação	2–12
Preparação do banco de baterias	
Requisitos para o banco de baterias	
Requisitos para cabos de bateria	
Valores de torque	
Valores de torque para o Conext XW+	
Valores de torque para o painel de distribuição de energia XW+	· 2–17
3 Ligação do Inversor/carregador Conext XW+ e Painel de distribuição de e do Conext XW+	nergia
Remoção do painel de acesso à CA e faceplates internas do PDP	3–2
Remoção do painel de acesso à CA	3–2
Painel de distribuição de energia do Conext XW+ Remoção do faceplate interno	· -3-4
Portas de comunicação e porta BTS	
Porta AUX	
Fonte de alimentação AUX+ 12 V	
AUX-RPO: DESLIGAMENTO remoto de energia pelo usuário (User Remote Power OFF -RPC	
Fiação da linha do usuário	
Atribuições dos terminais da porta AUX	
Instalação da fiação do inversor/carregador Conext XW+ com um PDP	
Aterramento do inversor/carregador Conext XW+	
Aterramento do sistema de CC	
Instalação do sensor de temperatura da bateria	
Como fazer as conexões CC	
Como fazer as conexões CA	
Bloco de terminais da CA	
Aterramento do equipamento da CA	
Ligação do sistema de CA	
Instalação da fiação de CA do painel de distribuição de energia do Conext XW+ no inversor/ca do Conext XW+	
Instalação da fiação do painel de distribuição de energia do Conext XW+ a um gerador (em rede)	3–25
Instalação da fiação do painel de distribuição de energia do Conext XW+ a um gera	
(fora de rede)	3-25
Instalação da fiação de CA ao subpainel de carga do inversor	3–27
Para conectar o painel de distribuição de energia Conext XW+ ao subpainel de carrinversor e à rede elétrica	ga do
Teste funcional básico – Inversor único	
Confirmação de todas as conexões	
Aplicação da energia CC ao inversor	

xiv 975-0239-01-01 Rev G

Habilitando o inversor	3–32
Verifique a tensão CA	3–35
Confirmação da operação do carregador de bateria	3–35
Instalação da fiação adicional de unidades Conext XW+ com um PDP	3-38
Etapas pré-instalação	
Aterramento do inversor/carregador Conext XW+	3-41
Instalação do inversor/carregador duplo	3–41
Aterramento CC	3–40
Instalação da barra do barramento positivo da CC	
Fiação de CC para um sistema de inversor duplo	3–42
Aterramento do equipamento da CA	3-44
Instalação de disjuntor	
Fiação de CA para um sistema de inversor duplo	3-45
Instalação da placa de trava de desvio	
Instalação do inversor/carregador triplo	3-47
Aterramento CC	3-48
Instalação da barra do barramento positivo da CC	3-48
Fiação de CC para um sistema de inversor triplo	3-48
Preparação da ligação em ponte da distribuição de energia (apenas para sistema	
de inversor triplo)	
Instalação de disjuntor	
Aterramento do equipamento de CA	
Fiação de CA para um sistema de inversor triplo	3-51
Instalação da chave de desvio externo	
Teste funcional básico – múltiplos inversores	
Instalação da fiação de um sistema trifásico balanceado	3–57
Etapas pré-instalação	
Aterramento do inversor/carregador Conext XW+	
Instalação da fiação CC para um sistema trifásico	
Aterramento CC	
Instalação da barra do barramento positivo da CC	
Instalação da fiação CC para um sistema trifásico balanceado	
Instalação de disjuntor	
Aterramento do equipamento de CA	
Instalação da fiação CA para um sistema trifásico	
Instalação da placa de trava de desvio (trifásica)	3-67
Instalação da fiação do inversor/carregador Conext XW+ sem um PDP	
Etapas pré-instalação	
Requisitos de proteção na alimentação	
Aterramento do inversor/carregador Conext XW+	3-70
Aterramento do sistema de CC	3-70

975-0239-01-01 Rev G xv

4	Instalação da rede Xanbus	
	A rede Xanbus	4–2
	Componentes de rede	4-2
	Dispositivos habilitados para Xanbus	4–3
	Fonte de alimentação Xanbus	4–3
	Cabos Xanbus	4–4
	Terminais de rede	4-4
	Instalação da rede	4–4
	Antes de iniciar a instalação	
	Ferramentas e material de instalação	
	Instalação dos cabos Xanbus e sincr. de CA	
	Diretrizes para o direcionamento dos cabos de Xanbus	4–7
5	Instalação de acessórios do inversor/carregador Conext XW+	
	Instalação do Conext Combox	
	Instalação do Painel de controle do sistema Conext	5–2
	Instalação do SCP por meio da rede Xanbus	5–3
	Substituição do painel de informações do inversor com SCP	
	Verificação da instalação	5-7
Α	Especificações	
	Especificações elétricas	
	Especificações do Grid-Tie	A–3
	Capacidade de sobrecarga do inversor/carregador da série Conext XW+	
	Capacidade de sobrecarga da CA no Conext XW+6848 NA	
	Capacidade de sobrecarga da CA no Conext XW+5548 NA	A-4
	Potência de saída versus temperatura ambiente	
	Eficiência do inversor/carregador da série Conext XW+	A-6
	Eficiência de inversão (Típica)	A–6
	Eficiência do carregamento (Típica)	
	Fator de energia do carregamento	
	Eficiência do modo de venda do Grid-tie (Típica)	A-7
	Especificações mecânicas	A-8
	Acessórios	A-9
В	Diagrama de Conexão dos Fios	
	Sistema de inversor único (apenas reserva) sem um Painel de distribuição de energia Conext XW+	B <u>-</u> 3
	Sistema de inversor único (apenas reserva) com um Painel de distribuição de energia	
	Conext XW+	
	Energia renovável (solar) de sistema de inversor único	
	Energia renovável (solar) de sistema de inversor duplo	B–6

xvi 975-0239-01-01 Rev G

С	Instruções para conversão da fase dividida para fase-única	
	Conversão de fase dividida de 120 V/240 V para uma fase única de 120 V	C–2
	Ferramentas e material de instalação	C–3
	Desconexão das fontes de energia	C–4
	Remoção do painel de acesso à CA	C–5
	Reconfiguração dos fios do transformador secundário nos conectores X1 e X2	C–7
	Reconfiguração das portas de CA nos conectores AC1, AC2 e carga	C–9
	Atualização do firmware	C–10
	Atualização da etiqueta	C–11

975-0239-01-01 Rev G xvii

xviii 975-0239-01-01 Rev G

Introdução

Capítulo 1, "Introdução" lista e descreve os componentes e os recursos básicos do Inversor/carregador Conext XW+.

Os tópicos neste capítulo incluem:

- "Visão geral" na página 1–2
- "Dentro da caixa" na página 1-2
- "Conext XW+ Recursos" na página 1-4
- "Acessórios opcionais" na página 1–5

Visão geral

O Conext XW+ é um inversor/carregador de onda sinusoidal de construção modular que pode ser utilizado em aplicações interativas com baterias residenciais ou comerciais em rede, sem rede e reserva de rede.

O Conext XW+ é um inversor independente de CC para CA, carregador de bateria e interruptor integrado de transferência de CA. É configurável em um sistema híbrido para operar com geradores e fontes de energia renovável. Essas configurações são capazes de estender a autonomia sem rede/reserva baseada em bateria.

Observação: O Conext XW+ 5548 NA e os Conext XW+ 6848 NA inversores/ carregadores são projetados para operação com fontes de energia CA (120 V/240 V) de fase única, de três fios e não devem ser conectados a uma fonte de CA trifásica.

Dentro da caixa

Inversor/carregador Conext XW+ e componentes do sistema

Os componentes do sistema a seguir estão incluídos no pacote. Se alguns itens estão faltando, entre em contato com o seu revendedor autorizado.




Figura 1-1 Inversor/carregador Conext XW+ e componentes do sistema

1–2

Sensor de temperatura da bateria


O sensor de temperatura da bateria (BTS) incluído neste pacote monitora a temperatura do banco de baterias e ajusta a carga de acordo. Para obter instruções de instalação, consulte "Instalação do sensor de temperatura da bateria" na página 3–11 deste Manual

Ligações em ponte XW Conext (para conversão monofásica)

As ligações em ponte XW Conext são utilizadas para reconfigurar um modelo padrão Conext XW+ 120 V/240 V, de três fios, fase divida para aceitar uma conexão monofásica 120V de 2-fios. Use as ligações em ponte para reconfigurar os fios do transformador. Para obter mais informações, consulte Apêndice C, "Instruções para conversão da fase dividida para fase única" neste Manual.

975-0239-01-01 Rev G 1–3

Conext XW+ Recursos






Figura 1-2 Inversor/carregador Conext XW+Recursos

Acessórios opcionais

Os seguintes opcionais estão disponíveis para o Inversor/carregador Conext XW+.

Para obter uma lista atualizada, entre em contato com um revendedor autorizado ou visite o site **www.schneider-electric.com**.

Caixa de tubos protetores Conext XW+

Número da peça 865-1025-01 O Caixa de tubos protetores Conext XW+ fornece um gabinete sobre a parte inferior do Conext XW+ e cobre o cabeamento que passa por baixo.

Para obter instruções de instalação, consulte "Instalação da Caixa de tubos protetores Conext SW+" na página 2–10 deste Manual




Figura 1-3 Caixa de tubos protetores Conext XW+

Observação: A instalação pode necessitar a inclusão da Caixa de tubos protetores Conext XW+, dependendo do código elétrico do local. Consulte as autoridades elétricas locais para assegurar que a instalação esteja com o código em conformidade.

Painel de distribuição de energia do Conext XW+

Número da peça 865-1015-01 O Painel de distribuição de energia do Conext XW+ (PDP) tem a sua fiação instalada e etiquetada pela fábrica e com tudo o que for necessário para dar suporte a uma única instalação de inversor.

Uma fiação interna e disjuntores podem ser adicionados para expandir o Conext XW+ em até três inversores, quatro controladores de carga ou demais equipamento para dar suporte a sistemas monofásicos de 120/240 volts, de três fios.

O PDP faz interface com os seguintes produtos Conext:

- Conext XW+ 5548 NA e Conext XW+ 6848 NA inversores/carregadores
- Controlador de carregamento solar Conext MPPTs (disjuntores e fiação não estão incluídos)
- Controladores de carga da série-C (disjuntores e fiação não incluídos).

975-0239-01-01 Rev G 1–5

O painel de distribuição do Conext SW+ Conext inclui os componentes indicados abaixo.




Figura 1-4 Painel de distribuição de energia do Conext XW+ com Caixa de tubos protetores

Não mostrado:

- Um barramento para terminal de aterramento
- Um barramento para terminal neutro
- Um barramento para terminal negativo da bateria

1–6 975-0239-01-01 Rev G

Kit de conexão Conext XW+ para INV2 INV3 PDP

Número da peça 865-1020-01 O Kit de conexão Conext XW+ é o conjunto de extensão necessário para conectar um segundo ou terceiro Inversor/carregador Conext XW+ no mesmo sistema.

O Kit de conexão Conext XW+ inclui os componentes mostrados a seguir.




Figura 1-5 Kit de conexão Conext XW+

Kit de disjuntores 120/240VAC Conext para PDP XW+ Conext XW+

Número da peça 865-1215-01 Incluído: Três disjuntores para CA para montagem em trilho DIN. tipo QOU, quadrado-D, bipolar, de 60 A, 120/240 VAC, ligações em ponte, travamento de desvio.

Controlador de carregamento solar Conext MPPT 60 150

Número da peça 865-1030-1 O Controlador de carregamento solar MPPT 60 150 é um controlador de carregamento fotovoltaico (PV) que controla o ponto de potência máxima de um painel fotovoltaico para fornecer o máximo de corrente disponível para o carregamento de baterias.

Para obter informações adicionais consulte o site **www.schneider-electric.com**.



Figura 1-6 Controlador de carregamento solar Conext MPPT 60 150

Controlador de carregamento solar Conext MPPT 80 600

Número da peça 865-1032 O Controlador de carregamento solar MPPT 80 600 oferece um conjunto, primeiro no seu gênero na indústria, de recursos de integração e de excelente desempenho que permite que grandes sistemas de painéis fotovoltaicos sejam facilmente instalados e conectados ao banco de baterias ao menor custo possível.

Para obter informações adicionais consulte o site www.schneider-electric.com.




Figura 1-7 Controlador de carregamento solar Conext MPPT 80 600

Painel de controle do sistema Conext

Número da peça 865-1050-01 O painel de controle do sistema Conext (SCP) proporciona um único ponto de controle para montar e monitorar toda a sua instalação Inversor/carregador Conext XW+.

Com um visor de cristal líquido gráfico e com iluminação de fundo, o SCP exibe a configuração e as informações de diagnóstico dos dispositivos conectados à rede.

Para obter instruções de instalação, consulte "Instalação de acessórios do Inversor/carregador Conext XW+" na página 5–1 deste Manual




Figura 1-8 Painel de controle do sistema Conext

Inicialização do gerador automático no

Número da peça 865-1060-01 O Inicialização do gerador automático no (AGS) pode iniciar e parar automaticamente um gerador, proporcionado ao inversor/carregador Conext XW+ a energia para recarregar as baterias descarregadas e ao mesmo tempo energizar as cargas. O AGS acrescenta inteligência ao gerenciamento de energia e minimiza o tempo gasto no monitoramento de baterias e cargas do inversor.

Para obter mais informações, consulte o *Inicialização do gerador automático no Manual do Proprietário.*




Figura 1-9 Inicialização do gerador automático no

975-0239-01-01 Rev G 1–9

Conext ComBox

Número da peça 865-1058 O dispositivo de monitoramento e comunicação ComBox Conext é um dispositivo de comunicação multifuncional que permite o monitoramento do desempenho do sistema por meio de um PC ou Internet.

Ele também atual como um gateway de comunicação entre uma rede de dispositivos habilitados para Xanbus™ e dispositivos Modbus.

Para obter mais informações, consulte o *Conext ComBox Manual no do Proprietário*.




Figura 1-10 Conext ComBox

Monitor de baterias Conext

Número da peça 865-1080-01 O monitor de baterias é habilitado para o Xanbus e conta com um visor local para mostrar de modo seletivo a tensão operacional estimada, a corrente, as horas-amp consumidas, a capacidade disponível e as horas remanescentes no banco de baterias de 48 V.

Para obter mais informações, consulte o *Monitor de baterias Conext no Manual de Iniciação Rápida*



Figura 1-11 Monitor de baterias Conext

1–10 975-0239-01-01 Rev G

Kit de disjuntores trifásicos Conext para PDP XW+ Conext XW+

Número da peça 865-1315-01 Incluído: Três disjuntores para CA para montagem em trilho DIN. tipo QOU, quadrado-D, bipolar, de 60 A, 120/208 VAC, ligações em ponte, travamento de desvio.

Pacote master para disjuntores de 100A, 125VDC (12 unidades)

Número da Peça 865-1080

Pacote master para disjuntores de 80A, 125VDC (12 unidades)

Número da Peça 865-1070

Pacote master para disjuntores de 60A, 160VDC (48 unidades)

Número da Peça 865-1075

Pacote master para disjuntores de 250A, 160VDC (6 unidades)

Número da Peça 865-1065

975-0239-01-01 Rev G 1–11

2

Pré-instalação e montagem em parede

Capítulo 2, "Pré-instalação e montagem em parede" descreve as etapas da pré-instalação e apresenta as instruções para a montagem em parede do Conext XW+, Painel de distribuição de energia do Conext XW+ e Caixa de tubos protetores Conext XW+.

Os tópicos neste capítulo incluem:

- "Pré-instalação" na página 2-2
- "Montagem na parede" na página 2–6
- "Preparação da rede de comunicação" na página 2–12
- "Preparação do banco de baterias" na página 2–13
- "Valores de torque" na página 2–17

975-0239-01-01 Rev G 2–1

Pré-instalação

Antes de instalar o Inversor/carregador Conext XW+, leia todas as instruções e sinais de alerta neste Manual.

Observação: Obtenha todas as licenças necessárias antes de iniciar a instalação. As instalações devem atender todos os códigos e padrões locais. A instalação desse equipamento deve ser executada apenas por um pessoal especializado tal como eletricista qualificado ou por instaladores do Sistema de energia renovável certificado (RE).

A ADVERTENCIA

EQUIPAMENTO PESADO

O peso do Inversor/carregador Conext XW+ é de aproximadamente 120 lbs. (54 kg). Duas pessoas serão necessárias para carregar o equipamento. Durante a instalação e para evitar ferimentos pessoais, use sempre as técnicas de carregamento adequadas.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte ou ferimentos graves.

Planejamento da instalação

- Leia este capítulo inteiro antes de iniciar a instalação. É importante planejar a instalação do início até o fim.
- Junte todas as ferramentas e material necessários para a instalação.

Ferramentas e material de instalação

Par	Para realizar a instalação, as ferramentas a seguir serão necessárias:		
	Chave soquete, de tamanho adequado		
	Chave de fenda Phillips, de tamanho adequado		
	Nível		
Dependendo da instalação, elementos de fixação adicionais poderão ser necessários. Os itens a seguir não estão incluídos no Inversor/carregador Conext XW+:			
	Cabos de bateria		
	Fiação de aterramento (14 AWG a 2 AWG)		
	Parafusos sextavados para fixar as placas de montagem		
	Parafusos para montagem da Caixa de tubos protetores		
	Fiação adicional para conectar o PDP ao subpainel de carga do inversor e rede de utilidades		
	Material e elementos de fixação adequados para suporte adicional de montagem em parede		

Local

O Conext XW+ é certificado somente para instalações internas e secas (aquecidas ou não aquecidas).

Instale qualquer equipamento eletrônico susceptível a radiofrequência e interferência eletromagnética o mais distante possível do inversor.

Segurança contra incêndio

A ADVERTENCIA

RISCO DE INFLAMAÇÃO E INCÊNDIO

Este equipamento não é protegido contra inflamação. Para evitar incêndio ou explosão, não instale este produto em locais que requerem equipamento protegido contra inflamação. Isto inclui qualquer área fechada contendo baterias de ácido de chumbo, ou produtos químicos inflamáveis tais como, gás natural (GN), gás de petróleo liquefeito (GPL) ou gasolina (Benzina/Petróleo).

- Não instale em área fechada com maquinário energizado por produtos químicos inflamáveis ou tanques de armazenagem, acessórios ou demais conexões entre componentes de sistemas de combustível ou de produtos químicos inflamáveis.
- Não instale o inversor próximo a material facilmente inflamável, tal como pano, papel, palha ou foro de plástico. Mantenha o material inflamável a uma distância mínima de 600 cm (24 pol.) da superfície superior e 30 cm (12 pol.) das superfícies laterais e da parte dianteira do inversor/carregador XW+ Conext XW+.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte ou ferimentos graves.

975-0239-01-01 Rev G 2–3

Requisitos de folga

Deixe uma folga de no mínimo 91 cm (36 pol.) na frente do conversor e uma folga mínima de 15 cm (6 pol.) na parte superior e inferior do inversor para ventilação. Certifique-se de que os respiros permaneçam desobstruídos e que a porta do Painel de distribuição de energia do Conext XW+ Conext tenha espaço adequado para sua abertura total.




Figura 2-1 Exemplo dos requisitos de folga para um Conext XW+ com PDP

Seleção de aberturas

Observação: Não perfure, corte ou puncione furos no Inversor/carregador Conext XW+, Caixa de tubos protetores Conext XW+ ou no Painel de distribuição de energia do Conext XW+. Use apenas as aberturas fornecidas para a entrada do tubo protetor.

O Inversor/carregador Conext XW+, Painel e distribuição de energia do Conext XW+, e a Caixa de tubos protetores Conext XW+ são equipados com aberturas duplas aninhadas para passagem da fiação através dos tubos protetores.

Leia Capítulo 3, "Ligação do Inversor/carregador Conext XW+ e Painel de distribuição de energia do Conext XW+" e selecione as aberturas para a sua instalação.

Consulte a Figura 2-2, abaixo, para obter um exemplo das aberturas disponíveis ao longo da parte superior e lateral do Painel de distribuição de energia XW+ do Conext XW+t.




Figura 2-2 Exemplo de aberturas disponíveis no PDP

Remova sua seleção de aberturas da Conext XW+ estrutura, Caixa de tubos protetores Conext XW+, e/ou Painel de distribuição de energia XW+ do Conext XW+. Certifique-se de que nenhuma sujeira permaneça dentro da estrutura. Insira buchas de tamanho adequado em cada furo do tubo protetor.

Instalação do filtro de ar e conector da porta AUX

Insira o filtro de ar encaixando-o nas ranhuras nos lados da tampa de ventilação de ar (Consulte a Figura 2-3.)

Se estiver planejando utilizar os recursos da porta auxiliar (AUX), insira o conector na porta AUX. (Consulte a Figura 2-3.)

Para obter mais informações, consulte "Porta AUX" na página 3–5 deste manual.




Figura 2-3 Instalação do filtro de ar e conector da porta AUX

Montagem na parede

A ADVERTENCIA

EQUIPAMENTO PESADO

O Inversor/carregador Conext XW+ pode causar ferimento grave se cair em cima de uma pessoa.

Para uma estabilidade estrutural e sísmica, o Inversor/carregador Conext XW+ deve ser montado em uma superfície vertical com suporte forte o suficiente para resistir a um peso mínimo de 500 lbs. (227 kg).

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte ou ferimentos graves.

Uma placa de montagem é incluída em cada Inversor/carregador Conext XW+ e Painel de distribuição de energia XW+ do Conext XW+ (PDP), e é projetada para atender aos padrões de estabilidade estrutural e sísmica. Quando instalado corretamente, o sistema atende também a seção 59 da UL 1741 das cargas estáticas.

Cada Conext XW+ e PDP requer um mounting plate separado. Instale a placa de montagem na parede antes de prender o Conext XW+ ou PDP à placa de montagem.

Cada mounting plate requer um mínimo de quatro parafusos sextavados com ¼-polegada de diâmetro ou outros fixadores (não incluídos).
Os fixadores devem ser fortes o suficiente para resistir a um peso de 500 lbs.

O tipo de fixador necessário para segurar a placa de montagem varia de acordo com a superfície vertical e a estrutura da parede do local de sua instalação. Para obter a lista de fixadores recomendados, consulte Tabela 2-1, a seguir.

Tabela 2-1 Fixadores recomendados

Estrutura	Fixador necessário	Parafusos por placa
Presilhas de madeira centralizadas (On Center.) em 16"	parafuso sextavado com comprimento de 1/4" Ø × 3 1/2"	Quatro
Presilhas de madeira não centralizadas (O.C.) em 16". (um painel de madeira compensada de no mínimo 3/4" será necessário)	parafuso de madeira com comprimento de 1/4" Ø × 1 1/2"	Seis
Presilhas de aço centralizadas (O.C.) em 16" (mínimo bitola 18)	parafuso autoataraxante de 1/4" Ø	Quatro

Os furos de cada mounting plate estão a uma distância de 16 polegadas (40 cm) entre um e outro, de modo que a placa de montagem se estenda sobre duas presilhas de parede centralizadas a uma distância de 16 polegadas. Furos de montagem adicionais são fornecidos para permitir outras opções de montagem.




Figura 2-4 Dimensões da placa de montagem

Observação: Se a parede não tiver presilhas centralizadas em 16 polegadas, será necessário providenciar um suporte adequado para as placas de montagem. Por exemplo, uma placa de madeira compensada poderá ser fixada na parede e em seguida, oas placas de montagem serão fixadas na madeira compensada

Instalação da placa de montagem

Para instalar a placa de montagem:

- 1. Instale as presilhas de parede.
- 2. Se necessário, prenda o painel de madeira compensada de ¾" ou qualquer outro painel de suporte adicional adequado às presilhas de parede. O painel de suporte adicional deverá se estender no mínimo em três presilhas de parede.

Observação: Para prender o painel do suporte adicional à parede, use elementos de fixação de tamanho adequado para resistir a um peso mínimo de 500 lbs. (227 kg). (Elementos de fixação não incluídos.)

3. Utilizando um nível, prenda o primeiro suporte de montagem à parede. Certifique-se de que a placa de montagem esteja centralizada nas presilhas de parede, conforme indicado no Figura 2-5. Para prender a placa, use as ferragens de ancoragem recomendadas (consulte Tabela 2-1).




Figura 2-5 Placa de montagem centralizada nas presilhas de parede

Dica para instalação

Se for instalar a parte inferior da placa de montagem a uma altura 60" (152 cm) do piso, o painel de informações do inversor estará a uma altura aproximada de 65" do piso.

4. Instale placas de montagem adicionais adjacentes uma a outra conforme necessário.

Observação: As placas de montagem são projetadas para travar (conforme ilustrado na Figura 2-5), de modo que as várias placas podem ser instaladas sem medição ou nivelamento adicional.




Figura 2-6 Duas placas de montagem travadas

Montagem na parede do Conext XW+ e do PDP

Para montar o Conext XW+ Inversor/Carregador na parede:

1. Alinhe o flange na parte traseira da estrutura do Conext XW+ com a borda inferior da placa de montagem, conforme indicado no Figura 2-7.




Figura 2-7 Montagem na parede do Conext XW+

A ADVERTENCIA

EQUIPAMENTO PESADO

O peso do Inversor/carregador Conext XW+ é de aproximadamente 120 lbs. (54 kg). Duas pessoas serão necessárias para carregar o equipamento. Para evitar ferimentos pessoais, use sempre as técnicas de carregamento adequadas durante a instalação.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte ou ferimentos graves.

- 2. Abaixe o flange da estrutura Conext XW+ na placa de montagem.
- 3. Prenda o suporte na parte superior da estrutura do Conext XW+ com dois parafusos autoroscantes (incluídos).
- 4. Monte na parede o PDP e qualquer Inversor/carregador Conext XW+ adicional utilizando o mesmo procedimento indicado nas etapas 1-3 (acima).

Dica para instalação

O PDP é projetado para ser instalado no lado direito do inversor/conversor, mas pode ser configurado para ser instalado no lado esquerdo. Para mais informações, consulte o *Painel de distribuição de energia do Conext XW+ no Manual de Instalação*.

Instalação da Caixa de tubos protetores

A Caixa de tubos protetores Conext XW+ é dividida em duas partes: o painel traseiro e o painel dianteiro.

Para prender o Caixa de tubos protetores à estrutura XW+ Conext XW+:

- 1. Remova os parafusos #10 da parte inferior da estrutura do Conext XW+.
- 2. Encontre os orifícios da fechadura localizados sob a parte superior do painel traseiro.
- Alinhe os orifícios da fechadura no painel superior da Caixa de tubos protetores com os parafusos #10 correspondentes na parte inferior do inversor.




Figura 2-8 Alinhamento da fechadura da caixa dos tubos protetores

4. Prenda o Caixa de tubos protetores ao inversor com os dois parafusos #10.

5. Utilizando dois parafusos (não incluídos), fixe o suporte na borda inferior do painel traseiro na parede. Consulte Figura 2-9.




Figura 2-9 Montagem na parede da caixa de tubos protetores

Dica para instalação

Não instale o painel dianteiro da Caixa de tubos protetores antes de ter concluído toda a fiação.

Para instalar o painel dianteiro da Caixa de tubos protetores:

- 1. Deslize a borda inferior do painel dianteiro sobre a borda inferior do painel traseiro.
- 2. Alinhe os dois furos no painel dianteiro com os dois furos no painel traseiro.
- 3. Com dois parafusos 10-32 (incluídos), instale o painel dianteiro ao painel traseiro.




Figura 2-10 Instalação da caixa de tubos protetores

Preparação da rede de comunicação

A ADVERTENCIA

PERIGO DE CHOQUE NO XANBUS

Os cabos Xanbus em contato com a energia CC ou CA podem gerar um choque elétrico. Não roteie os cabos Xanbus no mesmo tubo protetor ou painel do cabeamento da energia CA e CC.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte ou ferimentos graves.

Para separar os cabos de comunicação e os cabos de sinais da fiação CC e CA, uma pista (barreira de fios) foi incluída no projeto do Painel de distribuição de energia do Conext SW+ e o Caixa de tubos protetores Conext XW+.

Esta pista é instalada dentro da parte inferior do Painel de distribuição de energia do Conext XW+ e Caixa de tubos protetores Conext XW+ (consulte a Figura 2-11, abaixo) e é mantida no lugar por um único parafuso na parte superior de cada pista.




Figura 2-11 Exemplo de pistas em um sistema de inversor único

Antes de realizar as conexões CA e CC, direcione os cabos de comunicação (incluindo o sensor de temperatura da bateria) através das pistas. Para facilitar a identificação, use uma cor diferente para cada cabo de comunicação ou etiquetas para cabo.

Após realizar as conexões CA e CC, conecte os cabos de comunicação aos seus componentes.

Preparação do banco de baterias

A ADVERTENCIA

TIPO DE BATERIA E PERIGOS NA INSTALAÇÃO

As configurações das baterias ou as definições dos tipos de bateria incorretas podem levar a uma temperatura de bateria altamente perigosa, incêndio e explosão.

Para evitar danos às baterias durante a carga ou equalização, e para minimizar o risco de incêndio ou explosão, consulte a documentação do fabricante da bateria antes de definir os seus parâmetros e siga as instruções recomendadas pelo fabricante.

- Sempre use e conecte o sensor de temperatura da bateria (BTS).
- Verifique sempre se o tipo de bateria configurado coincide com o tipo de bateria sendo utilizado.
- As definições de bateria personalizada devem ser configuradas apenas por pessoal qualificado.
- Quando for utilizar baterias de Lítio-Íon, certifique-se de que o pacote de baterias sendo utilizado inclui o sistema de gerenciamento de bateria (Battery Management System BMS) com os controles de segurança.
- Não use baterias de lítio-íon do tipo molhado.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte ou ferimentos graves.

O inversor/carregador Conext XW+ funciona com baterias as quais são as fontes da energia CC. Se as fontes de energia CC estiverem conectadas diretamente ao inversor, a tensão nominal da CC do inversor poderá ser excedida e o inversor poderá sofrer danos.

AVISO

OUTRAS FONTES DE ENERGIA CC

Não conecte as fontes de energia CC, tais como painéis fotovoltaicos, turbinas eólicas ou turbinas micro hídricas, diretamente ao inversor/carregador Conext XW+. Conecte as fontes de energia CC a um controlador de carga e depois à bateria. Uma proteção contra surtos de CC deverá ser instalada também.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em danos ao equipamento.

Para a sua instalação, escolha baterias com eletrolítico em estado líquido, AGM, Gel, Lítio-Íon ou personalizadas.

Considere as recomendações a seguir no uso das baterias:

- Use apenas os tipos de ciclo profundo para aplicações em inversores.
- Use o mesmo tipo para todas as baterias no banco.
- Use apenas baterias do mesmo lote e mesma data no seu banco de baterias. Geralmente essas informações são impressas em uma etiqueta localizada na bateria.

Requisitos para o banco de baterias

A tensão CC do Inversor/carregador Conext XW+ deve coincidir com a tensão nominal do sistema e com os dispositivos conectados à bateria. O inversor é um dispositivo de 48 V; portanto, o banco de baterias e os dispositivos conectados às baterias no sistema devem ser configurados para 48 volts.

Observação: O banco de baterias mínimo recomendado é de 400 Ah por inversor/carregador. O Inversor/carregador Conext XW+ é projetado para funcionar com baterias e não deve ser operado sem as mesmas. E, não permita que o banco de baterias se torne completamente descarregado. Se a tensão do banco de baterias cair para abaixo de 10 volts, o Inversor/carregador Conext XW+ não funcionará.

Requisitos para cabos de bateria

A ADVERTENCIA

SOBREAQUECIMENTO DOS TERMINAIS E CABOS DE CC

O sobreaquecimento dos terminais de CC e cabos de CC para temperaturas perigosas podem ocorrer devido à instalação incorreta.

- Não coloque nada entre o conector do cabo e a superfície do terminal.
- Não aperte em demasia as conexões, observe todos os valores de torque recomendados.
- Não aplique qualquer tipo de pasta antioxidante antes da conexão do cabo ser apertada.
- Não use cabos de dimensão inadequada, instale cabos dimensionados de acordo com as exigências do código elétrico nacional.
- Os cabos CC devem ter conectores de compressão de cobre encrespados ou conectores de compressão de cobre soldados, conexões somente soldadas não são aceitas. Os conectores devem ser do tipo para uso com cabo de fios finos.
- Não use cabo de fios duros, a falta de flexibilidade poderá afrouxar as conexões do terminal CC.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte ou ferimentos graves.

Comprimento do cabo da bateria

O comprimento dos cabos deve ser mantido o mais curto possível. O comprimento não deve exceder 10 pés (3 m). Passe os cabos negativo e positivo juntos. Evite loops de cabo.

Para manter o comprimento do cabo da bateria curto, instale o Inversor/carregador Conext XW+ o mais próximo possível ao compartimento ou gabinete das baterias.

Observação: Para obter o melhor desempenho, certifique-se de que os cabos negativo e positivo da bateria estejam instalados bem perto um do outro.

Proteção contra excesso de corrente

A ADVERTENCIA

EXCESSO DE CORRENTE DC

O NEC/CEC requer uma proteção contra excesso de corrente CC e um interruptor para desligamento da CC para sistemas elétricos residenciais e comerciais. Os fusíveis e dispositivos de desconexão devem ser dimensionados para proteger a fiação no sistema e devem desligar antes do fio alcançar a sua capacidade máxima de transmissão de corrente.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte ou ferimentos graves.

Tampas de terminais

Tampas de terminais CC sob pressão, codificadas por cores estão incluídas para evitar um contato acidental com os terminais. As tampas dos terminais são necessárias para todas as instalações, mesmo se um Caixa de tubos protetores Conext XW+ for usado. É também recomendado que a haste dos terminais tipo anel (conectores de cabo) seja coberta com material termorretrátil ou qualquer outra forma de isolamento.

Observação: O NEC/CEC requer uma proteção contra excesso de corrente CC e um interruptor para desligamento para os sistemas elétricos residenciais e comerciais. Esses itens não são fornecidos como peças do inversor, mas estão incluídos no Painel de distribuição de energia do Conext XW+.

Tabela 2-2 Tamanho versus o comprimento do cabo da bateria recomendado

Modelo do inversor	Até 5 pés (1,5 m) (fio de 90°C)	Até 10 pés (3 m) (fio de 90°C)
Conext XW+ 5548 NA	#2/0 AWG (70 mm ²)	#4/0 AWG (120 mm ²)
Conext XW+ 6848 NA	#4/0 AWG (120 mm ²)	#4/0 AWG (120 mm ²)

Tabela 2-3 Cabo da bateria (em tubo protetor) para tamanho máximo do disjuntor/fusível

Tamanho do cabo necessário	Tamanho máximo do disjuntor/fusível
2/0 (00) AWG (70 mm ²)	175 amps
4/0 (0000) AWG (120 mm ²)	250 amps

Valores de torque

Valores de torque para o Conext XW+

Tabela 2-4 Valores de torque para fiação CA (terminais CA e barra de aterramento)

Bitola do fio		Valor de	torque
AWG	mm	pollb.	N-m
14–10	1,63–2,59	35	4,0
8	3,26	40	4,5
6–4	4,11–5,19	45	5,1

Tabela 2-5 Valores de torque para o conector de aterramento da estrutura

Bitola do fio		Valor de	torque
AWG	mm	pol-lbs	N-m
6–4	4,11–5,19	45	5,1
3–2	5,83–6,54	50	5,6

Tabela 2-6 Valores de torque para os terminais das baterias do inversor

Valor de torque

pés-lbs	N-m
15	20,4

Valores de torque para o Painel de distribuição de energia do Conext XW+

Tabela 2-7 Valores de torque para dispositivos de desconexão CA e disjuntores CA

Bitola do fio		Valor de torque	
AWG	mm	pollb.	N-m
16–10	1,29–2,59	45	5,1
8	3,26	45	5,1
6–4	4,11–5,19	45	5,1

Tabela 2-8 Valores de torque para o barramento de aterramento, barramento neutro de CA, barramento negativo de CC e barramento positivo de CC no Painel de distribuição de energia XW+ do Conext XW3

Bitola do fio		Valor de torque	
AWG	mm	pol-lbs	N-m
14–10	1,63–2,59	35	4,0
8	3,26	40	4,5
6–4	4,11–5,19	45	5,1

Tabela 2-8 Valores de torque para o barramento de aterramento, barramento neutro de CA, barramento negativo de CC e barramento positivo de CC no Painel de distribuição de energia XW+ do Conext XW3

3-2/0 | 5,83-9,27 | 50 | 5,6

Tabela 2-9 Valores de torque para as ligações em ponte de distribuição de energia no Painel de distribuição de energia XW+ do Conext XW+

Bitola do fio		Valor de torque	
AWG	mm	pol-lbs	N-m
14–10	1,63–2,59	35	4,0
8	3,26	40	4,5
6–4	4,11–5,19	45	5,1
3–2/0	5,83-9,27	50	5,6

Tabela 2-10 Valores de torque para os cabos de bateria ao barramento negativo de CC e barramento positivo de CC no Painel de distribuição de energia XW+ **do Conext XW+**

Valor de torque

pés-lbs	N-m
15	20,4

3

Ligação do Inversor/ carregador Conext XW+ e Painel de distribuição de energia do Conext XW+

Capítulo 3, "Ligação do Inversor/carregador Conext XW+ e Conext XW+ Power Distribution Panel" descreve os procedimento para instalar o Conext XW+ Inversor/carregador.

Os tópicos neste capítulo incluem:

- "Remoção do painel de acesso à CA e faceplates internas do PDP" na página 3–2
- "Portas de comunicação e porta BTS" na página 3–5
- "Instalação da fiação adicional de unidades Conext XW+ com um PDP" na página 3–38
- "Instalação da fiação de um sistema trifásico balanceado" na página 3–59
- "Instalação da fiação do inversor/carregador Conext XW+ sem um PDP" na página 3–70

Remoção do painel de acesso à CA e faceplates internas do PDP

Remoção do painel de acesso à CA

A PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Utilize equipamento de proteção instalados (EPI) e siga as práticas consideradas seguras para trabalhos elétricos. Consulte NFPA 70E ou CSA Z462.
- Este equipamento só deve ser instalado e reparado por equipe de eletricistas qualificados.
- Nunca opere o equipamento sob tensão elétrica com as tampas removidas
- Energizado por múltiplas fontes de alimentação. Antes de remover as tampas, identifique todas as fontes, interrompa a alimentação de energia do equipamento, faça seu bloqueio e etiquetagem e depois aguarde 2 minutos para que os circuitos se descarreguem.
- Use sempre um dispositivo de detecção de tensão devidamente classificado para confirmar que a energia esteja desligada em todos os circuitos.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

A PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Retire relógios, anéis ou outros objetos de metal.
- Este equipamento só deve ser instalado e reparado por equipe de eletricistas qualificados.
- Mantenha as faíscas e chamas longe das baterias.
- Use ferramentas que tenham os cabos isolados.
- Use óculos, luvas e botas de proteção.
- Não coloque ferramentas ou peças de metal em cima das baterias.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

A PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Disjuntores para bateria devem ser instados de acordo com as especificações e instruções definidas pela Schneider Electric.
- A manutenção das baterias deve ser realizada por funcionários especializados em baterias e as precauções necessárias devem ser tomadas. Mantenha o pessoal não qualificado longe das baterias.
- Desconecte a fonte de carregamento antes de conectar ou desconectar os terminais da bateria.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

Para acessar o bloco de terminais CA no Conext XW+ para ligação à CA, você precisará remover o painel de acesso à CA, localizado embaixo do painel de informações do inversor à esquerda da estrutura do Conext XW+.

Para remover o painel de acesso à CA, remova os dois parafusos da tampa de acesso à CA e deslize a tampa levemente para a esquerda, levantando-a da estrutura do Conext XW+.

Dica para instalação

Ao fixar novamente a tampa de acesso à CA, certifique-se de que sua borda com recesso passe por dentro da borda do painel dianteiro.




Figura 3-1 remoção do painel de acesso à CA

Painel de distribuição de energia do Conext XW+ Remoção do faceplate interno

Se você estiver ligando o Inversor/carregador Conext XW+ a um Painel de distribuição de energia do Conext XW+ (PDP), precisará remover os dois faceplates dianteiros do PDP.

Para facilitar o acesso aos faceplates, comece removendo a porta do painel das suas dobradiças.

Para remover a porta do PDP:

- 1. Remova o parafuso na dobradiça superior da porta do PDP e remova a seção superior da dobradiça.
- 2. Usando o polegar ou o indicador, gire gentilmente a dobradiça para cima, removendo ao mesmo tempo a porta do PDP.

Para remover a porta os faceplates:

- 1. Remova os quatro parafusos que fixam o faceplate superior no lugar.
- 2. Remova os quatro parafusos que fixam o faceplate inferior no lugar.




Figura 3-2 Painel de distribuição de energia do Conext XW+ Remoção do faceplate

Portas de comunicação e porta BTS




Figura 3-3 Portas de comunicação do Inversor/carregador Conext XW+

Há cinco portas de comunicação e uma porta do sensor de temperatura da bateria (BTS) localizadas na parte inferior da estrutura do Conext XW+ (conforme mostrado acima na Figura 3-3):

- Duas portas Xanbus para fazer as conexões de rede entre os inversores, controladores de carregamento e acessórios. Para obter mais informações, consulte o Capítulo 4, "Instalação da rede Xanbus".
- Duas portas sinc. CA para conectar vários Inversor/carregador Conext XW+ em paralelo. Para obter instruções de instalação, consulte "IInstalação da sinc CA e dos cabos da Xanbus" na página 4–5.
- Porta AUX: Saída 12 VDC/250 mA para controlar um relé, ventilador, luz indicadora ou outro dispositivo, usando o Painel de controle do sistema Conext (SCP) ou Conext ComBox. Para obter mais informações, consulte "Porta AUX" na página 3–5.
- Porta do sensor de temperatura da bateria (BTS): Para obter mais informações, consulte "Instalação do sensor de temperatura da bateria" na página 3–11.

Porta AUX

O Inversor/carregador Conext XW+ tem uma saída auxiliar de 12 VCC (AUX) que pode ser configurada para acionar em resposta a uma das condições a seguir:

- tensão baixa da bateria
- tensão alta da bateria
- temperatura baixa da bateria
- temperatura alta da bateria
- saída de carregamento em massa
- saída de absorção de carregamento
- temperatura do dissipador de calor
- TOD (hora do dia)

A saída auxiliar também pode ser ativada manualmente usando um Painel de controle do sistema Conext ou ComBox.

Observação: A porta AUX é conectada através de um conector da porta AUX, que acompanha o Inversor/carregador Conext XW+.

A saída de 12 VCC também pode ser usada para acionar um relé para desconectar as baterias do inversor/carregador quando a tensão ou temperatura da bateria estiver fora da faixa.

A saída auxiliar também é destinada a fornecer as seguintes funções:

- Fonte de alimentação 12 VCC auxiliar. Consulte Fonte de alimentação AUX+12V, abaixo.
- Desligamento remoto. Consulte AUX-RPO: DESLIGAMENTO remoto de energia pelo usuário (User Remote Power OFF -RPO), abaixo




Figura 3-4 Localização da porta AUX

Fonte de alimentação AUX+12V

A tensão CC está disponível entre JU-1 (AUX +12 V) e JU-3 (AUX-COM, retorno de sinal). A energia disponível nesses terminais é 12 VCC e a corrente máxima é 250 mA (3 watts).

Os terminais AUX+12 V e AUX-COM podem ser usados para alimentar um relé (3 watts no máximo).

Observação: Fusíveis adicionais podem ser necessários para algumas instalações.

A fonte de alimentação AUX +12 V pode ser programada para diferentes tarefas Ligar e Desligar, usando o Painel de controle do sistema Conext.

O status padrão de AUX+12 V é desligado.

AUX-RPO: Desligamento remoto de energia pelo usuário

Conectar os terminais JU-2 (AUX-RPO) e JU-3 (AUX-COM) juntos através de uma chave externa (contato aberto normal) fornecerá a função de desligamento do sistema se a chave estiver fechada. A chave externa, se pressionada, anula o controle fornecido a partir do painel dianteiro.

Para ativar a função de desligamento remoto da porta AUX, selecione a configuração RPO no Painel de controle do sistema. Para obter mais informações, consulte o *Conext XW+ Inverter/Charger Owner's Guide*. Se a chave externa estiver desmarcada (não for pressionada), o sistema pode ser ativado novamente a partir do painel dianteiro.

Selecione uma chave externa com contato aberto normal. Consulte o seu analista de sistema local ou técnico qualificado para receber instruções específicas para a sua instalação.

Fiação da linha do usuário

Utilize pares trançados de 24 AWG a 12 AWG para as conexões. Direcione cuidadosamente os fios afastando-os de cabos de carga de alta potência para minimizar ruídos que afetam a integridade do sinal.

Atribuições dos terminais da porta AUX

Tabela 3-1 Terminais e funções do conector do usuário

Pino	Referência	Nome	Função
JU-1	AUX+12V	+12 Fornecime nto de tensão pelo usuário V	+12 Fonte de tensão VCC: 250 mA máximo
JU-2	AUX-RPO	Energia remota desativada	Nível lógico do desligamento remoto: Ativo baixo. Ativar este sinal desliga a operação do sistema.
JU-3	AUX-COM	Referência de aterramento comum	Retorno da referência de aterramento comum para 12 V, sinais de desligamento remoto.
JU-4	EXT_TS_OUT	Chave de transferência externa: Sinal de saída	Circuito de acionamento do tipo coletor aberto (30V/0,5A máx.)
JU-5	EXT_TS_IN	Chave de transferência externa: Sinal de entrada	Chave de transferência externa: Alcance do sinal baixo:(0-5V) Alcance do sinal alto:10-28V com consumo de 8mA@12V e 10mA@24V.

Instalação da fiação do inversor/carregador Conext XW+com um PDP

AVISO

SOBRECARGA DO PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO

A quantidade de energia que pode ser alimentada para um painel de distribuição e os meios e locais para alimentação, deve estar em conformidade com a norma NEC 2008, artigo 690.64, ou com os requisitos de corrente do código elétrico local.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em danos ao equipamento.

Esta seção fornece instruções para fazer conexões CA e CC entre o inversor/carregador Conext XW+ e um painel de distribuição de energia do Conext XW+ (PDP), usando uma caixa de tubos protetores Conext SW+ e os cabos pré-instalados no PDP.

Para instalar um Conext XW+ sem a Caixa de tubos protetores Conext XW+ ou PDP, consulte "Instalação da fiação do inversor/carregador Conext XW+ sem um PDP" na página 3–70 deste Manual.

Observação: Se um Caixa de tubos protetores Conext XW+ for instalado, passe os cabos de comunicação e do sensor de temperatura da bateria através da pista na parte traseira da Caixa de tubos protetores Conext XW+ e do PDP antes de fazer as conexões CA e CC. As pistas ficam mais difíceis de acessar depois que a instalação da fiação CA e CC for concluída. Para obter mais informações, consulte "Preparação da rede de comunicação" na página 2–12 deste Manual.

Aterramento do inversor/carregador Conext XW+

A ADVERTENCIA

EQUIPAMENTO NÃO ATERRADO

Os terminais de aterramento do equipamento já devem estar conectados ao aterramento através de condutores de aterramento do tamanho apropriado. Todas as instalações devem estar de acordo com os códigos nacionais e locais. Consulte os códigos locais e nacionais para saber os requisitos específicos de aterramento e ligação.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte ou ferimentos graves.

O Conext XW+ é fornecido com terminais de aterramento que devem estar conectados ao aterramento (terra) através de condutores de aterramento do equipamento com tamanho apropriado. O sistema de aterramento para os sistemas CA e CC deve ser feito de acordo com todos os códigos de instalação local e NEC vigentes.


Para obter mais informações sobre o aterramento do sistema, consulte "Aterramento do sistema de CC" na página 3–9 e "Aterramento do equipamento de CA" na página 3–21.

Aterramento do sistema de CC

Para conectar o Conext XW+ ao sistema de aterramento de CC, use o conector de aterramento na parte inferior da estrutura do Conext XW+ (consulte "Conext XW+ Recursos" na página 1–4). O terminal aceita fios de 14 AWG (1,63 mm) a 2 AWG (6,54 mm).

O aterramento do sistema para o sistema de CC, que geralmente envolve a ligação (conexão) do circuito negativo da bateria ao aterramento, depende da configuração do sistema.

Observação: Se um sistema CC aterrado for necessário, certifique-se de que a ligação do sistema seja feita apenas em um local, e que todos os condutores e conexões estejam em conformidade com os códigos de instalação locais e NEC vigentes.



Conexões de terminais de CC

- 1. Para barra de aterramento CA
- Nota: talvez não seja necessário se, em vez disso, o aterramento CC for usado.
- 2. Para painel da rede elétrica principal
- 3. Para o subpainel de carga do inversor
- 4. Para desconexão do gerador
- Nota: dependendo da localização do gerador e das exigências do código local, a desconexão do gerador pode ser localizada no painel de distribuição de energia.
- 5. Para o gerador CA

- Os requisitos de aterramento podem variar.
- O direcionamento dos cabos pode variar. Consulte a seleção de aberturas na página 2-5 e rede de Preparação da rede de comunicação na página 2-12.
- Para os valores de torque, consulte as páginas 2-16 e 2-17.

Figura 3-5 Aterramento de CC usando um painel de distribuição de energia do Conext SW+

Instalação do sensor de temperatura da bateria

A ADVERTENCIA

TEMPERATURA DA BATERIA

O sensor de temperatura da bateria fornece as informações necessárias para desempenho e segurança.

Sempre instale e conecte o sensor de temperatura da bateria (BTS).

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte ou em ferimentos graves.

O sensor de temperatura da bateria (BTS) regula o carregamento com base na temperatura da bateria. O BTS estende a vida útil da bateria, minimizando a sobrecarga em temperaturas quentes e as cargas deficientes em temperaturas frias.

O BTS conecta-se ao Conext XW+ através da porta BTS, que está localizada na parte inferior da estrutura do Conext XW+, ao lado das portas de comunicação.

Observação: Conecte o BTS às baterias somente depois que o banco de baterias tiver sido preparado e já estiver pronto para se conectar ao inversor.

Para instalar o sensor de temperatura da bateria:

- 1. Direcione o cabo BTS através da rota preferida do tubo protetor e insira a tomada BTS na porta BTS.
- 2. Direcione o cabo BTS até o compartimento da bateria e, em seguida, conecte o BTS usando um dos métodos a seguir (conforme mostrado na Figura 3-6 na página 3-12):
 - a) Conecte o terminal tipo anel do BTS diretamente a um terminal da bateria (recomendado), ou:
 - b) Acople o BTS em qualquer lado da bateria que deseja monitorar usando a parte de trás do adesivo no BTS.

Observação: Quando utilizar a parte de trás do adesivo, instale o BTS na lateral da bateria abaixo do nível de eletrólito.

Dica para instalação

Posicione o sensor entre as baterias e coloque-as em uma caixa isolada para reduzir a influência da temperatura ambiente externa no compartimento da bateria.




Figura 3-6 Instalação do sensor de temperatura da bateria

Como fazer as conexões CC

Cabos de bateria

A PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Utilize equipamento de proteção individual (EPI) e siga as práticas consideradas seguras para trabalhos elétricos. Consulte NFPA 70E ou CSA Z462.
- Este equipamento só deve ser instalado e reparado por equipe de eletricistas qualificados.
- Nunca opere o equipamento sob tensão elétrica com as tampas removidas
- Energizado por múltiplas fontes de alimentação. Antes de remover as tampas, identifique todas as fontes, interrompa a alimentação de energia do equipamento, faça seu bloqueio e etiquetagem e depois aguarde 2 minutos para que os circuitos se descarreguem.
- Use sempre um dispositivo de detecção de tensão devidamente classificado para confirmar que a energia esteja desligada em todos os circuitos.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

3-12

A PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Retire relógios, anéis ou outros objetos de metal.
- Este equipamento só deve ser instalado e reparado por equipe de eletricistas qualificados.
- Mantenha as faíscas e chamas longe das baterias.
- Use ferramentas que tenham os cabos isolados.
- Use óculos, luvas e botas de proteção.
- Não coloque ferramentas ou peças de metal em cima das baterias.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

A PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Disjuntores para bateria devem ser instalados de acordo com as especificações e instruções definidas pela Schneider Electric.
- A manutenção das baterias deve ser realizada por funcionários especializados em baterias e as precauções necessárias devem ser tomadas. Mantenha o pessoal não qualificado longe das baterias.
- Desconecte a fonte de carregamento antes de conectar ou desconectar os terminais da bateria.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

A ADVERTENCIA

SOBREAQUECIMENTO DOS TERMINAIS E CABOS DE CC

O sobreaquecimento dos terminais de CC e cabos de CC para temperaturas perigosas pode ocorrer devido à instalação incorreta.

- Não coloque nada entre o conector do cabo e a superfície do terminal.
- Não aperte em demasia as conexões, observe todos os valores de torque recomendados.
- Não aplique qualquer tipo de pasta antioxidante antes da conexão do cabo ser apertada.
- Não use cabos de dimensão inadequada, instale cabos dimensionados de acordo com as exigências do código elétrico nacional.
- Os cabos CC devem ter conectores de compressão de cobre encrespados ou conectores de compressão de cobre soldados, conexões somente soldadas não são aceitas. Os conectores devem ser do tipo para uso com cabo de fios finos.
- Não use cabo de fios duros, a falta de flexibilidade poderá afrouxar as conexões do terminal CC.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte ou ferimentos graves.

AVISO

POLARIDADE REVERSA CC

Antes de estabelecer a conexão CC final ou de fechar o disjuntor CC ou de desconectar, verifique a polaridade do cabo na bateria e no inversor/carregador. O positivo (+) deve ser conectado ao positivo (+). O negativo (-) deve ser conectado ao negativo (-).

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em danos ao equipamento.

Os cabos de bateria não estão incluídos na embalagem do Inversor/carregador Conext XW+. Dependendo dos requisitos da sua instalação, você precisará fornecer pelos menos um par de cabos de bateria. Para saber os requisitos do cabo de bateria, consulte "Requisitos para cabos de bateria" na página 2–15.

Observação: Um par de cabos de bateria Arctic Ultraflex Blue™ de 4/0 AWG está incluído em cada Painel de distribuição de energia do Conext XW+ e Kit de conexão Conext XW+. Para obter mais informações, consulte "Acessórios opcionais" na página 1–5.

3–14 975-0239-01-01 Rev G




Figura 3-7 Terminais de bateria (embaixo do Conext XW+)




Figura 3-8 Conexão do cabo da bateria

Para conectar o painel de distribuição de energia do Conext XW+ (PDP) ao inversor/carregador Conext XW+:

- Conecte o cabo positivo da bateria (pré-instalado no PDP) ao terminal positivo da bateria na parte inferior do Conext XW+, conforme mostrado na Figura 3-9 na página 3-17.
- Conecte o cabo negativo da bateria (pré-instalado no PDP) ao terminal negativo da bateria na parte inferior do inversor/carregador do Conext XW+.

Observação: Ao fazer as conexões, não se esqueça de observar o empilhamento correto dos elementos de fixação e a polaridade, e garantir que nada impeça a conexão entre a superfície terminal e o conector do cabo da bateria. (Consulte Figura 3-8 na página 3-15.)

3. Encaixe as tampas do terminal CC (incluídas com o Inversor/carregador Conext XW+) na parte inferior dos terminais de CC do Conext XW+.

Para conectar o painel de distribuição de energia do Conext XW+ (PDP) ao banco de baterias:

 Conecte os cabos da bateria (não fornecidos) ao PDP. Conecte o cabo negativo da bateria ao barramento negativo de CC, e o cabo positivo da bateria à extremidade da entrada do disjuntor CC, com presilha de 3/8" GJ250A 160 VDC (pré-instalado no PDP), conforme mostrado na Figura 3-9 na página 3-17.

Observação: Para conectar corretamente e fixar o cabo positivo ao disjuntor de CC, você precisará remover temporariamente o disjuntor do trilho.

 Redirecione os cabos da bateria do PDP, através do caminho preferido do preferido do tubo protetor até o local da bateria. Não conecte os cabos na bateria ainda.

Observação: antes de conectar os cabos de CC do PDP na bateria, execute os procedimentos em "Como fazer as conexões CA" na página 3–18.

3–16 975-0239-01-01 Rev G

Para os valores de torque, consulte as

páginas 2-16 e 2-17.




Figura 3-9 Conexões CC para um único inversor usando um PDP

5. Compartimento da bateria transferido

Como fazer as conexões CA

Esta seção fornece instruções para fazer as conexões CA entre o Inversor/carregador Conext XW+ e o Painel de distribuição de energia do Conext XW+ (usando os cabos CA pré-instalados no PDP) e entre o PDP e o seu subpainel de carga do inversor.

Observação: instale um subpainel de carga do inversor e um protetor de tubo protetor CA antes de concluir a instalação do Conext XW+. Para obter mais informações, consulte "Instalação da fiação de CA ao subpainel de carga do inversor" na página 3–27.

Observação: Não use uma fonte CA equipada com GFCI para ativar as entradas Rede (AC1) ou Gerador (AC2). Os filtros de entrada CA no Conext XW+ podem provocar disparos intempestivos de saídas protegidas contra falha do aterramento.

AVISO

RETORNO DE ALIMENTAÇÃO CA

O retorno de alimentação CA pode danificar o equipamento. Não conecte a porta de saída CA do inversor diretamente à linha da rede elétrica ou saída do gerador.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em danos ao equipamento.

Observação: Ligar a saída CA do inversor à rede elétrica ou à saída do gerador causará danos graves ao inversor, o que não é coberto pela garantia.

3–18 975-0239-01-01 Rev G

Bloco de terminais de CA

A PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Utilize equipamento de proteção individual (EPI) e siga as práticas consideradas seguras para trabalhos elétricos. Consulte NFPA 70E ou CSA Z462.
- Este equipamento só deve ser instalado e reparado por equipe de eletricistas qualificados.
- Nunca opere o equipamento sob tensão elétrica com as tampas removidas
- Energizado por múltiplas fontes de alimentação. Antes de remover as tampas, identifique todas as fontes, interrompa a alimentação de energia do equipamento, faça seu bloqueio e etiquetagem e depois aguarde 2 minutos para que os circuitos se descarreguem.
- Use sempre um dispositivo de detecção de tensão devidamente classificado para confirmar que a energia esteja desligada em todos os circuitos.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

A PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Retire relógios, anéis ou outros objetos de metal.
- Este equipamento só deve ser instalado e reparado por equipe de eletricistas qualificados.
- Mantenha as faíscas e chamas longe das baterias.
- Use ferramentas que tenham os cabos isolados.
- Use óculos, luvas e botas de proteção.
- Não coloque ferramentas ou peças de metal em cima das baterias.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

A PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Disjuntores para bateria devem ser instados de acordo com as especificações e instruções instalados pela Schneider Electric.
- A manutenção das baterias deve ser realizada por funcionários especializados em baterias e as precauções necessárias devem ser tomadas. Mantenha o pessoal não qualificado longe das baterias.
- Desconecte a fonte de carregamento antes de conectar ou desconectar os terminais da bateria.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

Para acessar o bloco de terminais de CA, você precisará remover o painel de acesso à CA. Para obter mais informações, consulte "Remoção do painel de acesso à CA e faceplates internas do PDP" na página 3–2.

O bloco de terminais de CA contêm três terminais cada (L1, L2 e Neutro) para conexões de entrada da rede CA (AC1), entrada do gerador CA (AC2) e Saída CA (AC LOAD). (consulte Figura 3-10 na página 3-20.)





Figura 3-10 Bloco de terminais de CA

As entradas neutras são conectadas umas às outras, exigindo apenas uma conexão neutra quando instaladas com um painel de distribuição de energia do Conext XW+. Sem o PDP, conexões neutras adicionais podem ser necessárias nas fontes de entrada.

3-20

Aterramento do equipamento de CA

Consulte a Tabela 2-4 na página 2-17 para valores do torque para o terminal de CA e a barra de aterramento de CA. Consulte a Tabela 2-8 na página 2-17 para sabor os requisitos de torque para a barra de aterramento no painel de distribuição de energia do Conext XW+.



- LEGENDA
- 1. Para barra de aterramento CA
- 2. Para painel da rede elétrica principal
- Para o subpainel de carga do inversor
 Nota: talvez não seja necessário se, em vez disso, o aterramento CC for usado.
- Gerador desconectado
- Nota: dependendo da localização do gerador e das exigências do código local, a desconexão do gerador pode ser localizada no painel de distribuição de energia.
- 5. Para o gerador CA

- Os requisitos de aterramento podem variar.
- O direcionamento dos cabos pode variar. Consulte Seleção de aberturas na página 2-5 e Preparação da rede comunicações na página 2-12. Para saber os valores do torque, consulte as páginas 2-16 e 2-17.

Figura 3-11 Aterramento do equipamento de CA com PDP

Ligação do sistema de CA

A ADVERTENCIA

VÁRIAS LIGAÇÕES NEUTRO-PARA-ATERRAMENTO DE CA

Verifique se há apenas uma ligação neutro-para-aterramento no sistema. Ter mais de uma ligação neutro-para-aterramento em um sistema viola os códigos elétricos local e pode criar um risco de choque e incêndio, e pode causar problemas em equipamentos sensíveis.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte ou ferimentos graves.

As ligação do sistema se refere à conexão (ligação) de um dos condutores que transmitem corrente de um sistema elétrico para o aterramento. Isso cria um "condutor aterrado" ou "neutro" que está no terra potencial, mas é separado do condutor de aterramento do equipamento. A ligação do sistema deve ser feita em apenas um local. Os procedimentos para ligação do sistema variam entre sistemas na rede elétrica e fora da rede elétrica.

A ligação do sistema para sistemas na rede. O Conext XW+ não conecta o neutro ao aterramento. O neutro da entrada CA já está ligado ao aterramento através do sistema de entrada da rede elétrica pública. Não conecte o neutro ao aterramento em nenhum outro local adicional.

O Conext XW+ não liga ou desliga o neutro de CA em nenhum modo de operação, de modo que, mesmo no modo de inversão (reserva), o neutro do subpainel de carga do inversor está ligado ao aterramento através do sistema de rede elétrica pública. Ele não deve ser aterrado novamente no subpainel de carga do inversor.

A ligação do sistema para sistemas fora da rede Em um sistema sem gerador, ou com um gerador que não fornece um neutro aterrado, você deve fazer a conexão do neutro no aterramento no subpainel de carga do inversor ou no painel de distribuição principal, conforme o caso.

Em um sistema com um gerador que fornece um neutro aterrado, não é necessária nenhuma conexão adicional do neutro ao aterramento. Não conecte o neutro ao aterramento no subpainel de carga do inversor ou no painel de distribuição principal, conforme o caso.

Instalação da fiação de CA do painel de distribuição de energia do Conext XW+ no inversor/carregador do Conext XW+

Para conectar o painel de distribuição de energia do Conext XW+ ao Inversor/carregador Conext XW+:

- No painel de distribuição de energia do Conext XW+ (PDP), localize o fio identificado como INV1 N-LOAD (SPLIT PHASE), pré-instalado na barra do barramento neutro do terminal N-LOAD. Conecte o fio INV1 N-LOAD (SPLIT PHASE) ao terminal de carga de CA (N-LOAD) no Inversor/ carregador Conext XW+, conforme mostrado na Figura 3-12 na página 3-24.
- Localize os fios identificados como INV1 L1-LOAD e INV1 L2-LOAD, pré-instalado nos terminais no lado da entrada (superior) de 60 A, 120/240 VAC, dois polos, disjuntores CA de saída tipo QOU no PDP. Conecte os fios INV1 L1-LOAD e INV1 L2-LOAD nos terminais de carga de CA (L1 -LOAD e L2-LOAD, respectivamente) no Inversor/carregador Conext XW+.
- 3. Localize os fios identificados como INV1 L1-GRID eINV1 L2-GRID, pré-instalados nos terminais na parte inferior do disjuntor de saída no PDP.
- 4. Conecte o INV1 L1-GRID e o INV1 L2-GRID no Inversor/carregador Conext XW+, usando um dos métodos a seguir (dependendo da sua instalação):
- Se a fonte CA será a rede elétrica pública, conecte os terminais GRID (AC1) (L1-GRID, L2-GRID) no inversor/carregador Conext XW+. (Consulte Figura 3-12 na página 3-24.)

Observação: Em um sistema na rede com um gerador, você precisará instalar um disjuntor CA do tipo QOU de 60 A, 120/240 VAC, dois polos no trilho DIN. Para obter mais informações, consulte a Figura 3-13 na página 3-25.

 Se o sistema será fora da rede e apenas a fonte CA será um gerador, conecte esses fios aos terminais GEN (AC2) (L1-GEN, L2-GEN) no the inversor/carregador Conext XW+. (Consulte Figura 3-14 na página 3-26.)

Observação: As duas linhas (L1 e L2) de entrada de energia devem estar conectadas na ordem para o Inversor/carregador Conext XW+ funcionar. Por exemplo, L1 e L2 da entrada L1 da rede e L2 da entrada Ger precisam estar conectadas.

Observação: Terminais neutros adicionais (N-GRID, N-GEN) são fornecidos no Inversor/carregador Conext XW+ para instalações que não utilizam o painel de distribuição de energia XW+. Para obter mais informações, consulte "Instalação da fiação do inversor/carregador Conext XW+ sem um PDP" na página 3–70.





Figura 3-12 Ligação do painel de distribuição de energia Conext XW+ ao Inversor/carregador Conext XW+


Hot L2

Instalação da fiação do painel de distribuição de energia do Conext SW+ a um gerador (em rede)

Em uma instalação na rede, o gerador precisará de um disjuntor CA do tip o QOU 60 A, 120/240 VAC, dois polos, para ser instalado no painel de distribuição de energia do Conext XW+.



LEGENDA



O direcionamento dos cabos pode variar. Consulte Seleção de aberturas na página 2-5 e Preparação de rede de comunicação

rede na página 2-12. Para valores de torque, consulte as páginas 2-16 e 2-17

Figura 3-13 Instalação da fiação do painel de distribuição de energia Conext XW+ para um gerador (em rede)

Instalação da fiação do painel de distribuição de energia do Conext XW+ a um gerador (fora da rede)

Em uma instalação fora da rede, o gerador pode ser conectado aos disjuntores fornecidos no PDP. Nenhum disjuntor adicional é necessário.




Figura 3-14 A fiação de ligação do PDP a um gerador (Fora da rede)

Instalação da fiação de CA ao subpainel de carga do inversor

A PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Utilize equipamento de proteção individual (EPI) e siga as práticas consideradas seguras para trabalhos elétricos. Consulte NFPA 70E ou CSA Z462.
- Este equipamento só deve ser instalado e reparado por equipe de eletricistas qualificados.
- Nunca opere o equipamento sob tensão elétrica com as tampas removidas
- Energizado por múltiplas fontes de alimentação. Antes de remover as tampas, identifique todas as fontes, interrompa a alimentação de energia do equipamento, faça seu bloqueio e etiquetagem e depois aguarde 2 minutos para que os circuitos se descarreguem.
- Use sempre um dispositivo de detecção de tensão devidamente classificado para confirmar que a energia esteja desligada em todos os circuitos.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

A PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Retire relógios, anéis ou outros objetos de metal.
- Este equipamento só deve ser instalado e reparado por equipe de eletricistas qualificados.
- Mantenha as faíscas e chamas longe das baterias.
- Use ferramentas que tenham os cabos isolados.
- Use óculos, luvas e botas de proteção.
- Não coloque ferramentas ou peças de metal em cima das baterias.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

A PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Disjuntores para bateria devem ser instalados de acordo com as especificações e instruções definidas pela Schneider Electric.
- A manutenção das baterias deve ser realizada por funcionários especializados em baterias e as precauções necessárias devem ser tomadas. Mantenha o pessoal não qualificado longe das baterias.
- Desconecte a fonte de carregamento antes de conectar ou desconectar os terminais da bateria.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

Um subpainel de carga do inversor e o tubo protetor de tubos de CA devem ser instalados antes de concluir a instalação do Conext XW+.

A fiação para conexões entre o PDP e o subpainel de carga do inversor não está incluída. As ligações em ponte de distribuição de energia no PDP aceitam um cabo de até 2/0 AWG (no máximo).

Consulte "Valores de torque" na página 2-17 para saber quais são os requisitos de torque.

Para instalar o subpainel de carga do inversor e o tubo protetor de CA:

- 1. Escolha um local para o subpainel de carga do inversor e instale-o de acordo com as orientações do fabricante.
- 2. Instale um tubo protetor de CA entre o PDP e o subpainel de carga do inversor.
- 3. Determine quais circuitos o Inversor/carregador Conext XW+ acionará e instale os disjuntores apropriados no subpainel de carga do inversor.
- 4. Para sistemas na rede:
 - a) Desconecte toda a energia no painel de AC principal (rele elétrica pública).
 - b) Escolha quais circuitos serão suportados pelo(s) inversor(es) e remova seis fios do painel principal.
 - c) Direcione novamente esses fios para o novo sub-painel de carga do inversor.
- 5. Remova os disjuntores não utilizados do painel da rede elétrica.
- 6. Instale um disjuntor principal de no máximo 60 amp (desconectar) no subpainel de carga do inversor.

AVISO

RETORNO DE ALIMENTAÇÃO CA

O retorno de alimentação CA pode danificar o equipamento. Não conecte a porta de saída CA do inversor diretamente à linha da rede elétrica ou saída do gerador.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em danos ao equipamento.

Fiação

Para conectar o painel de distribuição de energia Conext XW+ ao subpainel de carga do inversor e à rede elétrica:

- 1. Conecte L1 (da ligação em ponte de saída do L1) e L2 (da ligação em ponte de saída L2), Neutro e Aterramento ao subpainel de carga do inversor.
- 2. Conecte o fio terra entre o PDP e o painel de CA principal (rede elétrica pública).
- 3. Conecte o Neutro do PDP ao painel CA principal (rede elétrica pública).
- 4. Conecte L1 e L2 do lado de entrada do disjuntor AC1 do tipo QOU de 60 A, 120/240 VAC, dois polos (ligações em ponte L1 e L2) ao painel CA principal (rede elétrica pública).




Figura 3-15 Instalação da fiação do PDP no subpainel de carga do inversor ou rede elétrica pública

Teste funcional básico – Inversor único

Conclua as etapas a seguir para realizar um teste básico funcional do Inversor/carregador Conext XW+. Se algum teste falhar, consulte a seção Resolução de problemas no *Conext XW+ Inverter/Charger Owner's Guide* para obter ajuda.

Confirmação de todas as conexões

Depois que as fiações CA e CC estiverem instaladas e conectadas, verifique se todas as conexões estão corretas e fixas, e prenda-as novamente ao painel de acesso de CA.

A PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Utilize equipamento de proteção individual (EPI) e siga as práticas consideradas seguras para trabalhos elétricos. Consulte NFPA 70E ou CSA Z462.
- Este equipamento só deve ser instalado e reparado por equipe de eletricistas qualificados.
- Nunca opere o equipamento sob tensão elétrica com as tampas removidas
- Energizado por múltiplas fontes de alimentação. Antes de remover as tampas, identifique todas as fontes, interrompa a alimentação de energia do equipamento, faça seu bloqueio e etiquetagem e depois aguarde 2 minutos para que os circuitos se descarreguem.
- Use sempre um dispositivo de detecção de tensão devidamente classificado para confirmar que a energia esteja desligada em todos os circuitos.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

A PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Retire relógios, anéis ou outros objetos de metal.
- Este equipamento só deve ser instalado e reparado por equipe de eletricistas qualificados.
- Mantenha as faíscas e chamas longe das baterias.
- Use ferramentas que tenham os cabos isolados.
- Use óculos, luvas e botas de proteção.
- Não coloque ferramentas ou peças de metal em cima das baterias.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

A PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Disjuntores para bateria devem ser instalados de acordo com as especificações e instruções definidas pela Schneider Electric.
- A manutenção das baterias deve ser realizada por funcionários especializados em baterias e as precauções necessárias devem ser tomadas. Mantenha o pessoal não qualificado longe das baterias.
- Desconecte a fonte de carregamento antes de conectar ou desconectar os terminais da bateria.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

Aplicação da energia CC ao inversor

AVISO

POLARIDADE REVERSA CC

Antes de estabelecer a conexão CC final ou de fechar o disjuntor CC ou de desconectar, verifique a polaridade do cabo na bateria e no inversor/carregador. O positivo (+) deve ser conectado ao positivo (+). O negativo (-) deve ser conectado ao negativo (-).

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em danos ao equipamento.

Para aplicar energia CC ao inversor:

 Antes de aplicar energia CC ao inversor, meça a tensão e verifique a polaridade em todas as conexões. (Meça no lado da bateria da desconexão ou disjuntor.)

Observação: A tensão deve estar entre 40 a 64 volts para um sistema de 48 volts. Se a tensão CC estiver baixa, o banco de baterias devem ser carregado externamente. Carregue o banco de baterias e, em seguida, reinicie o teste funcional.

Se tensão CC for inferior à configuração Interrupção por bateria descarregada (LBCO) (46 volts para um sistema de 48 volts) uma falha por baixa tensão CC (F48) será emitida. Se a tensão CC for inferior à tensão padrão de LBCO, reduza a configuração de LBCO de maneira adequada.

 Aplique energia (CC) da bateria no inversor fechando a desconexão CC do banco de baterias.

O inversor será ativado no modo em espera e o painel de informações do inversor exibirá 5£b (standby, em espera), conforme mostrado na Figura 3-16.




Figura 3-16 Tela de ativação

Habilitando o inversor

O modo de inversão é ativado por padrão, e o Conext XW+ deve começar invertendo na transição do modo de espera. Se o modo de inversão for desativado, o painel de informações do inversor exibirá "---" uma vez fora do modo de espera, conforme mostrado na Figura 3-17. Se o Conext XW+ ativar no modo em espera, pressione o botão STARTUP/SHUTDOWN (Inicialização/ Desligamento) para alterar o modo de em espera para em operação.




Figura 3-17 Modo desativado

Para habilitar o inversor:

no painel de informações do inversor, pressione simultaneamente o botão STARTUP/SHUTDOWN (Inicialização/Desligamento) e o botão Equalize (Equalizar). O Conext XW+ agora está ativado, e En (enabled - ativado) é exibido rapidamente no painel de informações do inversor, conforme mostrado na Figura 3-18.





Figura 3-18 Modo Enabled (Ativado)

Para desabilitar o inversor:

no painel de informações do inversor, pressione simultaneamente o botão STARTUP/SHUTDOWN (Inicialização/Desligamento) e o botão Equalize (Equalizar). O Conext XW+ agora está desativado, e d ,5 (disabled - desativado) é exibido rapidamente no painel de informações do inversor, seguido por "---" (conforme mostrado na Figura 3-19).






Figura 3-19 Transição para o modo desativado

- 3. Monitore o LED do inversor (kW verde) para confirmar em qual modo o inversor está:
 - kW LED OFF O modo de inversão está desativado. O inversor/ carregador não está ativando as cargas CA. No entanto, se a CA boa estiver presente, ela é passada através das cargas.
 - 5ch exibido no painel de informações do inversor O inversor/carregador está no modo search (pesquisa) e está procurando por uma carga CA superior à configuração Search Watts (Watts de pesquisa) (padrão = 25 watts). A tela mostra 5ch (Search Pesquisar) quando este modo foi ativado.
 - LED ON O inversor/carregador está ligado. O inversor está funcionando e pode fornecer alimentação às cargas CA. Este é o modo padrão na ativação inicial uma vez que a unidade é retirada do modo em espera.

Se o inversor não estiver operando ou o LED do inversor (kW) não acender, verifique todas as conexões. Verifique a tensão CC do inversor e a polaridade nos terminais positivo (+) e negativo (-). Verifique o LED Fault (Falha). Se o LED de falha estiver aceso, verifique o código da falha no painel de informações. Corrija a falha relatada e elimine a falha ao reconhecê-la. Se a tensão CC estiver baixa, o banco de baterias precisa ser carregado externamente. Carregue o banco de baterias e, em seguida, reinicie o teste funcional.

Verifique a tensão CA

Observação: este teste exige o uso de um voltímetro.

Para realizar uma verificação de tensão CA:

- 1. Com o inversor ligado (LED kW verde aceso e estável), verifique a tensão CA no terminal L1-Load a N-Load do bloco AC Loads.
- 2. Verifique se o neutro está ligado ao aterramento no sistema medindo as tensões hot e neutral em relação ao aterramento. Neutro-para-aterramento deve ser igual a zero (0) volts.
- 3. Depois de confirmar a tensão CA correta, ligue o disjuntor de saída CA e coloque uma carga no inversor (conecte em uma carga leve ou outra carga em uma saída em que o inversor está alimentando).
- 4. Confirme se a carga CA foi ativada e está funcionando corretamente.




Figura 3-20 Verificação da tensão CA

Confirmação da operação do carregador de bateria

Para confirmar a operação do carregador de bateria:

- 1. Aplique CA de rede ou gerador. Os LEDs irão piscar enquanto a fonte de alimentação é qualificada.
- 2. Verifique os LEDs (AC1 ou AC2) no painel dianteiro. Um deles deve estar ligado para unidade carregar.
- 3. Verifique o LED amp (A). Se o LED A estiver aceso, a unidade está carregando e a corrente da bateria é exibida no painel de informações do inversor.




Figura 3-21 Verificação da operação de carregamento

Observação: A menos que as configurações do inversor/carregador forem alteradas, o inversor vai carregar como se tivesse um banco de baterias saturadas grande (> 440 Ah) (configuração padrão de fábrica). Em sistemas recém-instalados, ajuste os pontos de ajuste do carregamento da bateria para coincidir com as baterias que foram instaladas.

Isso completa o teste funcional. Se algum dos pontos de ajuste internos precisarem ser ajustados no Conext XW+, consulte o capítulo de configuração do *Conext XW+ Inverter/Charger Owner's Guide*.




Figura 3-22 Teste funcional para sistemas de inversor único

Instalação da fiação adicional de unidades Conext XW+ com um PDP

Esta seção fornece instruções para fazer conexões CA e CC entre várias unidades do Conext XW+ e um Painel de distribuição de energia do Conext XW+, utilizando os cabos fornecidos com o PDP e o Kit de conexão Conext XW+.

Para instalar um sistema trifásico equilibrado, consulte "Instalação da fiação de um sistema trifásico balanceado" na página 3–59.

Observação: as etapas de instalação descritas nesta seção exigem um Kit de conexão Conext XW+ (número de peça 865-1020-01) e o kit de disjuntores Conext 120/240VAC (número de peça 865-1215-01) para cada Inversor/carregador Conext XW+ adicional.

Para obter mais informações, entre em contato com o representante de vendas local da Schneider Electric ou visite nosso site:

http://www.schneider-electric.com/sites/corporate/en/support/operations/local-operations.page

Etapas pré-instalação

A PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Utilize equipamento de proteção individual (EPI) e siga as práticas consideradas seguras para trabalhos elétricos. Consulte NFPA 70E ou CSA Z462.
- Este equipamento só deve ser instalado e reparado por equipe de eletricistas qualificados.
- Nunca opere o equipamento sob tensão elétrica com as tampas removidas
- Energizado por múltiplas fontes de alimentação. Antes de remover as tampas, identifique todas as fontes, interrompa a alimentação de energia do equipamento, faça seu bloqueio e etiquetagem e depois aguarde 2 minutos para que os circuitos se descarreguem.
- Use sempre um dispositivo de detecção de tensão devidamente classificado para confirmar que a energia esteja desligada em todos os circuitos.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

A PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Retire relógios, anéis ou outros objetos de metal.
- Este equipamento só deve ser instalado e reparado por equipe de eletricistas qualificados.
- Mantenha as faíscas e chamas longe das baterias.
- Use ferramentas que tenham os cabos isolados.
- Use luvas e botas de borracha e óculos.
- Não coloque ferramentas ou peças de metal em cima das baterias.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

A PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Disjuntores para bateria devem ser instalados de acordo com as especificações e instruções definidas pela Schneider Electric.
- A manutenção das baterias deve ser realizada por funcionários especializados em baterias e as precauções necessárias devem ser tomadas. Mantenha o pessoal não qualificado longe das baterias.
- Desconecte a fonte de carregamento antes de conectar ou desconectar os terminais da bateria.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

Antes de instalar unidades Conext XW+ adicionais, desconecte toda a energia do sistema.

Dependendo da sua instalação, você pode precisar executar as seguintes etapas de pré-instalação:

- 1. Montagem em parede adicional Inversor/carregador Conext XW+(s), conforme necessário. Consulte "Montagem na parede do Conext XW+ e do PDP" na página 2–9.
- 2. Instale a Caixa de tubos protetores Conext XW+ conforme necessário. Consulte "Instalação da Conduit Box" na página 2–10.
- 3. Prepare a rede de comunicações. Consulte "Preparação da rede de comunicação" na página 2–12.
- 4. Instale um Painel de controle do sistema Conext ou Conext ComBox para definir as configurações programáveis e nomear os componentes de rede específicos, conforme necessário. Consulte "Instalação de acessórios do Inversor/carregador Conext XW+" na página 5–1.

Observação: Ao instalar mais de um Inversor/carregador Conext XW+ em um local, use um Painel de controle do sistema Conext, Conext ComBox ou Ferramenta de configuração Conext para fornecer um nome exclusivo para cada Conext XW+ (e outros dispositivos habilitados para Xanbus), e modificar as configurações padrão instaladas na fábrica para corresponder e suportar a configuração instalada.

Até três unidades Conext XW+ podem ser conectadas a um PDP em um sistema de fase dividida. Para conectar duas unidades Conext XW+ a um PDP, consulte "Instalação do inversor/carregador duplo" na página 3–41. Para conectar três inversores/carregadores Conext XW+ a um PDP, consulte "Instalação do inversor/carregador triplo" na página 3–48.

Aterramento do inversor/carregador Conext XW+

A ADVERTENCIA

EQUIPAMENTO NÃO ATERRADO

Os terminais de aterramento do equipamento já devem estar conectados ao aterramento através de condutores de aterramento do tamanho apropriado. Todas as instalações devem estar de acordo com os códigos nacionais e locais. Consulte os códigos locais e nacionais para saber os requisitos específicos de aterramento e ligação.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte ou ferimentos graves.

O Conext XW+ é fornecido com terminais de aterramento que devem estar conectados ao aterramento (terra) através de condutores de aterramento do equipamento com tamanho apropriado. O sistema de aterramento para os sistemas CA e CC deve ser feito de acordo com todos os códigos de instalação local e NEC vigentes.

Para obter mais informações sobre o aterramento do sistema, consulte "Aterramento do sistema de CC" na página 3–9 e "Aterramento do equipamento de CA" na página 3–21.

Instalação do inversor/carregador duplo

Esta seção fornece instruções para adicionar um segundo Conext XW+ à sua instalação. Conclua as etapas de instalação a seguir somente depois que já estiver conectado o PDP ao primeiro Conext XW+, conforme mostrado em "Instalação da fiação do inversor/carregador Conext XW+ com um PDP" na página 3–8.

Aterramento CC

Consulte "Aterramento do sistema de CC" na página 3-9.

Instalação da barra do barramento positivo da CC

- 1. Remova a barra do barramento existente do terminal inferior do disjuntor/ desconexão CC 3/8", GJ250A 160 VDC, (pré-instalado no PDP).
- 2. Instale um disjuntor disjuntos GJ250A classificado para CC (incluído com o Kit de conexão Conext XW+) próximo ao disjuntor/desconexão CC.
- 3. Instale a barra do barramento positivo CC incluído com o Kit de conexão Conext XW+. (Esta barra do barramento positivo CC suporta até três disjuntores GJ250A classificados para CC.)
- 4. Remova as aberturas apropriadas do faceplate inferior do Painel de distribuição de energia do Conext XW+.


Observação: substitua os faceplates depois que toda a fiação CA e CC for concluída.

Fiação de CC para um sistema de inversor duplo


- Usando as instruções fornecidas em "Como fazer as conexões CC" na página 3–12, faça as conexões CC do Painel de distribuição de energia do Conext XW+ para:
 - a) o primeiro inversor/carregador Conext XW+ (INV1) e
 - b) o banco de baterias.

Observação: antes de conectar os cabos de CC do PDP na bateria, execute os procedimentos em "Fiação de CA para um sistema de inversor duplo" na página 3–46.

- 2. Conecte o cabo positivo da bateria pra INV2 (incluído com o Kit de conexão Conext XW+) no terminal superior no segundo disjuntor
- 3. CC, conforme mostradona Figura 3-23 na página 3-44.
- 4. Conecte o cabo negativo da bateria para INV2 (incluído com o Kit de conexão Conext XW+) no barramento negativo CC.
- 5. Conecte o cabo positivo da bateria no terminal positivo no segundo Conext XW+ (INV2) e o cabo negativo da bateria no terminal negativo em INV2.



LEGENDA



Condutor do Condutor do e rede de Prenaração da rade de comunicação e rede de Prenaração da rade de comunicação

O direcionamento dos cabos pode variar. Consulte a seleção de aberturas na página 2-5 e rede de Preparação da rede de comunicação na página 2-12.

As necessidades reais de fiação podem variar.

Para os valores de torque, consulte as páginas 2-16 e 2-17.

Figura 3-23 Conexões CC para um inversor duplo

Aterramento do equipamento de CA

A ADVERTENCIA

EQUIPAMENTO NÃO ATERRADO

Os terminais de aterramento do equipamento já devem estar conectados ao aterramento através de condutores de aterramento do tamanho apropriado. Todas as instalações devem estar de acordo com os códigos nacionais e locais. Consulte os códigos locais e nacionais para saber os requisitos específicos de aterramento e ligação.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte ou ferimentos graves.

Consulte "Aterramento do equipamento de CA" na página 3-21.

Instalação do disjuntor

A instalação da fiação em um segundo Conext XW+ requer a instalação de disjuntores CA do tipo QOU de 60 A, 120/240 VAC, dois polos, adicional (incluído com o kit de disjuntores Conext 120/240VAC).

Para instalar disjuntores em um sistema de inversores duplos:


- No PDP, desconecte todos os fios CA (da rede elétrica pública ou gerador e para o subpainel de carga do inversor) remova as ligações em ponte de distribuição de energia das duas guias pré-instaladas ligados aos terminais superior e inferior sobre nos disjuntores de corrente ligadas.
- 2. Remova o suporte de trava de desvio.
- 3. Desconecte os fios INV1 AC LOAD (INV1 L1-LOAD, INV1 L2-LOAD) dos terminais superiores no disjuntor direito.

Observação: Certifique-se de que o fio neutro (**INV1 N-LOAD**) permaneça conectado, conforme mostrado em "Instalação da fiação de CA do painel de distribuição de energia do Conext XW+ no inversor/carregador do Conext XW+" na página 3–23.

 Instale os disjuntores de corrente alternada de polo duplo (fornecidos com o kit de disjuntores Conext 120/240VAC) no trilho DIN, ao lado dos disjuntores CA de polo duplo pré-instalados no PDP.

3–44 975-0239-01-01 Rev G

5. Conecte as quatro ligações em ponte das quatro guias (fornecidos no Kit de conexão Conext XW+) aos disjuntores CA superior e inferior conforme mostrado na Figura 3-24.



1. Do painel da rede elétrica principal

NOTA: instale a barra de distribuição de energia (jumper) L1 na primeira ranhura do disjuntor de rede voltada para FRENTE.

2. De AC Load em INV1

- 3. De AC Load no INV2
- 4. De desconexão do gerador NOTA: Instale a ligação em ponte L1 na primeira ranhura do disjuntor Gen voltado para TRÁS.
- 5. Para AC1 em INV1
- 6. Para AC1 em INV2

- 7. Para o subpainel de carga do inversor NOTA: Instale o jumper L1 na ranhura do disjuntor de desvio primeiro voltado para TRÁS.
- 8. Para AC2 em INV1
- 9. Para AC2 em INV2

Figura 3-24 Arranjo do disjuntor CA do inversor duplo com várias fontes de entada CA

Observação: Se um gerador de reserva ou outra fonte CA secundária estiver instalado no sistema, reutilize duas das ligações em ponte de guia dupla instaladas anteriormente nos disjuntores de desvio/rede INV1 para os disjuntores do gerador.

Fiação de CA para um sistema de inversor duplo

- 1. Conecte a fiação de rede e do subpainel de carga do inversor às novas ligações em ponte jumpers, conforme mostrado na Figura 3-25 na página 3-47.
- 2. Conecte os fios INV1 LOAD (INV1 L1-LOAD, INV1 L2-LOAD), INV2 LOAD (INV2 L1-LOAD, INV2 L2-LOAD) e INV2 GRID (INV2 L1-GRID, INV2 L2-GRID) aos disjuntores CA, conforme mostrado na Figura 3-25 na página 3-47.
- 3. Conecte a fiação neutra (INV2 N-LOAD) e de aterramento (INV2 GROUND) conforme mostrado na Figura 3-25 na página 3-47.
- 4. Remova as aberturas na faceplate superior do PDP para acomodar disjuntores adicionais.
- 5. Identifique novamente os disjuntores CA com as etiquetas apropriadas, fornecidas com o Painel de distribuição de energia do Conext XW+.
- 6. Instale a placa de trava de desvio personalizada, conforme mostrada na Figura 3-26 na página 3-48.




Figura 3-25 Fiação de CA para sistemas de inversor duplo

Instalação da placa de trava de desvio

Para instalar a placa de trava de desvio personalizada:

- 1. Substitua os faceplates superior e inferior no PDP.
- Verifique se os disjuntores estão na posição para baixo e coloque a placa de desvio de bloqueio ao longo dos disjuntores, conforme mostrado na Figura 3-26, e fixe-a no lugar com o elemento de fixação fornecido.
- 3. Para instalá-lo na posição Normal, deslize a placa de desvio para a direita, conforme mostrado na Figura 3-26.




Figura 3-26 Instalação da placa de trava de desvio personalizada

Instalação do inversor/carregador triplo

Esta seção fornece instruções para adicionar um segundo e terceiro inversor/carregador Conext XW+ à sua instalação. Conclua as etapas de instalação a seguir somente depois que já estiver conectado o PDP ao primeiro Conext XW+, conforme mostrado em "Instalação da fiação do inversor/carregador Conext XW+ com um PDP" na página 3–8.

Aterramento CC

A ADVERTENCIA

EQUIPAMENTO NÃO ATERRADO

Os terminais de aterramento do equipamento já devem estar conectados ao aterramento através de condutores de aterramento do tamanho apropriado. Todas as instalações devem estar de acordo com os códigos nacionais e locais. Consulte os códigos locais e nacionais para saber os requisitos específicos de aterramento e ligação.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte ou ferimentos graves.

Consulte "Aterramento do sistema de CC" na página 3-9.

Instalação da barra do barramento positivo da CC

- 1. Remova a barra do barramento existente do terminal inferior do disjuntor/ desconexão CC, com presilha de 3/8", GJ250A 160 VDC, (pré-instalado no PDP).
- 2. Instale um segundo disjuntor GJ250A classificado para CC (incluído com o Kit de conexão Conext XW+) próximo ao disjuntor/desconexão CC existente.
- 3. Instale a barra do barramento positivo CC incluído com o Kit de conexão Conext XW+. (Esta barra do barramento positivo CC suporta até três disjuntores GJ250A classificados para CC.)
- 4. Remova as aberturas apropriadas do faceplate inferior do Painel de distribuição de energia do Conext XW+.

Observação: substitua os faceplates depois que a fiação CA e CC for concluída.

Fiação de CC para um sistema de inversor triplo

Observação: Um par de cabos de bateria é fornecido com cada Kit de conexão Conext XW+ e Painel de distribuição de energia do Conext XW+.

- Usando as instruções fornecidas em "Como fazer as conexões CC" na página 3–12, faça as conexões CC do Painel de distribuição de energia do Conext XW+ para:
 - a) o primeiro inversor/carregador Conext XW+ (INV1) e
 - b) o banco de baterias.

Observação: antes de conectar os cabos de CC do PDP na bateria, execute os procedimentos em "Fiação de CA para um sistema de inversor triplo" na página 3–53.

- 2. Conecte o cabo positivo da bateria para INV2 (incluído com o Kit de conexão Conext XW+) no terminal superior no segundo disjuntor CC.
- 3. Conecte o cabo negativo da bateria para INV2 (incluído com o Kit de conexão Conext XW+) no barramento negativo CC.

3–48 975-0239-01-01 Rev G

- 4. Conecte o cabo positivo da bateria no terminal positivo no segundo Conext XW+ (INV2) e o cabo negativo da bateria no terminal negativo em INV2.
- Conecte o cabo positivo da bateria para INV3 (incluído com o Kit de conexão Conext XW+) no terminal superior no segundo disjuntor CC.
- 6. Conecte o cabo negativo da bateria para INV32 (incluído com o Kit de conexão Conext XW+) no barramento negativo CC.
- 7. Conecte o cabo positivo da bateria no terminal positivo no INV3 e no cabo negativo da bateria no terminal negativo em INV3.

Observação: antes de conectar os cabos de CC do PDP na bateria, execute os procedimentos em "Fiação de CA para um sistema de inversor triplo" na página 3–53.




Figura 3-27 Conexões CC pra um sistema de inversor triplo

Preparação da ligação em ponte da distribuição de energia (apenas para sistema de inversor triplo)

Cada Kit de conexão Conext XW+ contém quatro ligações em ponte de distribuição de energia com quatro guias. Em um sistema de inversor triplo, são necessárias apenas três guias por ligação em ponte.

Dependendo da sua instalação, você precisará de:

- Quatro ligações em ponte para uma instalação com uma única fonte CA (AC1 ou AC2), ou
- Seis ligações em ponte para uma instalação com duas fontes CA (AC1 ou AC2).

Corte uma das quatro guias em cada ligação em ponte que você precisar para a sua instalação.

Instalação do disjuntor

A ligação da fiação de um segundo e terceiro Conext XW+ exige a instalação de disjuntores CA do tipo QOU de 60 A, 120/240 VAC, dois polos (incluído com os kits de disjuntores Conext 120/240 VAC).

Para instalar disjuntores em um sistema de inversores triplos:

- No PDP, desconecte todos os fios CA (da rede elétrica pública ou gerador e para o subpainel de carga do inversor) remova as ligadas em ponte jumpers de distribuição de energia das duas guias pré-instaladas ligados aos terminais superior e inferior sobre nos disjuntores de corrente alternada.
- 2. Remova o suporte de trava de desvio.
- 3. Desconecte os fios INV1 AC LOAD (INV1 L1-LOAD, INV1 L2-LOAD) dos terminais superiores no disjuntor direito.

Observação: Certifique-se de que o fio neutro (**INV1 N-LOAD**) permaneça conectado, conforme mostrado em "Instalação da fiação de CA do painel de distribuição de energia do Conext XW+ no inversor/carregador do Conext XW+" na página 3–23.

- 4. Monte os disjuntores CA do tipo QOU de 60 A, 120/240 VAC, dois polos no trilho DIN, conforme mostrado em Figura 3-28 na página 3-54 e Figura 3-29 na página 3-55.
- 5. Instale duas ligações em ponte, L1 e L2, nos terminais de saída (inferiores) dos disjuntores de carga CA INV1, INV2 e INV3.
- 6. Instale duas ligações em ponte, L1 e L2, nos terminais de entrada (superiores) dos disjuntores de carga CA INV1, INV2 e INV3. (Consulte Figura 3-28 na página 3-54.)
- 7. Se a instalação inclui uma segunda fonte CA, instale duas ligações em ponte, L1 e L2, nos terminais de entrada (superiores) dos disjuntores Ger INV1, INV2 e INV3. (Consulte Figura 3-28 na página 3-54.)

Aterramento do equipamento de CA


Consulte "Aterramento do equipamento de CA" na página 3-21.

Fiação de CA para um sistema de inversor triplo

Observação: para ver ilustrações dos arranjos de fiação a seguir, veja Figura 3-28 na página 3-54 e Figura 3-29 na página 3-55.

- Conecte a fiação L1 e L2 AC de cada disjuntor de rede INV no terminal de entrada CA (AC1) correspondente em cada um dos três Inversor/carregador Conext XW+.
- 2. Se a instalação incluir uma segunda fonte CA, conecte a fiação CA L1 e L2 de cada disjuntor Ger INV no terminal de entrada CA (AC2) correspondente em cada um dos três Inversor/carregador Conext XW+.
- 3. Conecte a fiação L1 e L2 AC de cada terminal de carga CA INV de cada um dos três inversores ao terminal do disjuntor AC INV Out correspondente no PDP.
- 4. Conecte a fiação de carga CA, L1 e L2, à ligação em ponte INV Out (AC Load).
- 5. Se a instalação incluir uma segunda fonte CA, conecte a fiação CA L1 e L2 AC do gerador (ou outra fonte) às ligações em ponte do disjuntor Ger.
- 6. Conecte a fiação CA, L1 e L2, do painel de distribuição da rede elétrica pública à ponte de ligação do disjuntor de rede.
- 7. Conecte a fiação de INV1, INV2 e INV3 à barra do barramento neutro no PDP.
- 8. Conecte a fiação de aterramento de INV1, INV2 e INV3 à barra do barramento neutro do aterramento PDP.
- 9. Identifique novamente os disjuntores CA com as etiquetas apropriadas, fornecidas com o Painel de distribuição de energia do Conext XW+.

 Instale a placa de trava de desvio personalizada, conforme mostrada na Figura 3-26 na página 3-48.



- 1. Da chave de desconexão ou transferência da fonte CA NOTA: instale a ligação em ponte de distribuição de energia na primeira ranhura do disjuntor de rede/gerador voltada para FRENTE.
- 2. De AC Load em INV1
- 3. De AC Load em INV2
- 4. De AC Load em INV3
- 5. Para AC1 ou AC2 em INV1
- 6. Para AC1 ou AC2 em INV2
- 7. Para AC1 ou AC2 em INV3
- 8. Para o painel da rede elétrica principal do inversor ou chave de transferência
- NOTA: instale o jumper L1 na ranhura do disjuntor de desvio primeiro voltado para TRÁS.

Figura 3-28 Arranjo do disjuntor CA do inversor triplo com fonte de entada CA única





Figura 3-29 Arranjo do disjuntor CA do inversor triplo com fontes de entada CA duplas

Instalação da chave de desvio externo

Observação: o painel de distribuição de energia Conext XW+ não tem locais suficientes para acomodar disjuntores de desvio em um sistema de inversor tripolo. Por isso, talvez seja necessário usar uma chave de desvio externa. Para obter um exemplo da instalação de uma chave de desvio externa, consulte Figura 3-30 na página 3-56.



- 1. Subpainel de carga do inversor
- 2. Chave de desvio
- 3. Painel principal de utilidades
- 4. Gerador de CA
- 5. Gerador desconectado
- 6. Dos disjuntores de saída do inversor no painel de distribuição de energia (PDP) do Conext XW+
- 7. Para disjuntores de entada GRID (AC1) no PDP
- 8. Para disjuntores de entada CEN (AC2) no PDP

Figura 3-30 Instalação da fiação de uma chave de desvio externa para uma configuração de inversor triplo

Teste funcional básico - múltiplos inversores

As etapas a seguir concluirão um teste funcional básico de vários Inversor/carregador Conext XW+. Se algum teste falhar, consulte a seção Resolução de problemas no *Conext XW+ Inverter/Charger Owner's Guide* para obter ajuda.

Para realizar um teste funcional em vários inversores:

- 1. Inspecione/verifique todas as conexões de fiação e cabos.
- 2. Meça a tensão CC nos terminais de corrente contínua no inversor e confirme se está dentro da faixa e com a polaridade correta. A faixa padrão aceitável é 46 a 64 VDC para sistemas de 48 V.
- 3. Chave INV1 DISCONNECT na posição ON.
- 4. Verifique se a tela do inversor realiza o autoteste de inicialização durante o qual os LEDs piscam momentaneamente. Depois que o autoteste é concluído, o inversor exibirá 5£b. (O LED Fault/Warning pode piscar por alguns segundos, mas eventualmente ele desligará. Se o LED Fault/Warning persistir, verifique para ter certeza de que o sensor de temperatura da bateria está conectado. Além disso, se o inversor foi pré-configurado, ele pode ir direto para o modo de operação normal.)
- 5. Usando o Painel de controle do sistema Conext, estabeleça o número de dispositivo do primeiro inversor (Master):
 - a) Abra o menu Advanced Settings (Configurações avançadas) do inversor pressionando seta para cima + Enter na tela System Status (Status do sistema) e, em seguida, pressionando simultaneamente Enter + seta para cima + seta para baixo.
 - b) Selecione o menu Multi Unit Config (Configuração de várias unidades).
 - c) Altere Dev Number (Nº dispositivo) de 00 para 01. O inversor agora aparecerá como XW6848-01 na lista de dispositivos.
 - d) Pressione Exit para voltar à tela System Status (Status do sistema).
- 6. Chave INV2 DISCONNECT na posição ON.
- 7. Verifique se a tela do inversor realiza o autoteste de inicialização durante o qual os LEDs piscam momentaneamente. Depois que o autoteste é concluído, o inversor exibirá 5£b. (Se o inversor foi pré-configurado, ele pode ir direto para o modo de operação normal ou exibe o aviso F66.)
- 8. Usando o Painel de controle do sistema Conext, defina o número do dispositivo do segundo inversor (Escravo) e o modo do inversor:
 - a) Selecione o novo inversor, XW6848-00, na lista de dispositivos.
 - b) Vá para o menu Advanced Settings (Configurações avançadas)> Multi-Unit Config (Configuração de várias unidades).
 - c) Altere Dev Number (Número de dispositivo) de 00 para 02 (ou o próximo número que não será utilizado). O inversor agora aparecerá como XW6848-02 na lista de dispositivos.
 - d) Altere Invtr Mode (Modo do inversor) de SplitPhMaster para SplitPhSlave.
 - e) Pressione Exit (Sair) até a tela System Status (Status do sistema) ser exibida.

- 9. Verifique se há falhas. Se existir uma condição de falha, corrija e reinicie o teste funcional.
- 10. Se um terceiro inversor for instalado, repita as etapas para configurá-lo como escravo.
- 11. Usando o Painel de controle do sistema Conext, ative o sistema:
 - a) Vá para o menu System Settings (Configurações do sistema).
 - b) Altere System Mode (Modo do sistema) para Operating (Em operação).
 - c) Pressione Exit (Sair) até a tela System Status (Status do sistema) ser exibida.
- 12. Confirme que o inversor Master exibe 0.00 e o escravo exibe "---" nos seus painéis dianteiros.
- 13. Verifique se há falhas. Se existir uma condição de falha, corrija e, depois, reinicie o teste funcional.
- 14. Verifique a tensão nos terminais AC LOAD do inversor Master.
- 15. Ligue os disjuntores AC Load.
- 16. Confirme a operação de cargas CA conectadas.
- 17. Desconecte os disjuntores AC LOAD.
- 18. Usando o Painel de controle do sistema Conext, reduza a taxa de carga máxima.
 - a) Na tela System Status (Status do sistema), vá para System Settings (Configurações do sistema) e selecione Cascading (Em cascata) (se ainda não estiver selecionado). Com a opção Cascading (Em cascata) selecionada, uma mudança na configuração em um inversor automaticamente passa para o outro inversor no sistema.
 - b) Vá para Advanced Settings (Configurações avançadas) > Charger Settings (Configurações do carregador) em um dos inversores.
 - c) Defina a opção Max Chg Rate para 10%.
 - d) Pressione Exit (Sair) até a tela System Status (Status do sistema) ser exibida.
- 19. Ligue os disjuntores da entrada CA

Observação: todos os inversores no sistema devem estar conectados à mesma fonte de entrada CA antes de qualificar a fonte.

- 20. Confirme que ambos os inversores começaram a carregar.
 Observação: Com a opção Max Chg Rate definida como 10%, a taxa de carregamento máximo é limitada a 10 A em cada inversor. Dependendo do estado de carga do banco de baterias, a saída de um ou mais inversores pode cair rapidamente até zero. Esta é considerada uma operação normal.
- 21. Verifique se há falhas. Se existir uma condição de falha, reinicie o teste funcional.

Se os inversores passarem no teste funcional, continue com o procedimento de comissionamento conforme definido em *Conext XW+ Inverter/Charger Owner's Guide*.

3–56 975-0239-01-01 Rev G

Instalação da fiação de um sistema trifásico balanceado

Esta seção fornece instruções para instalação da fiação de conectores CA e CC no painel de distribuição de energia do Conext XW+ (PDP) e Conext XW+ para um sistema trifásico balanceado.

Observação: Converter a fase dividida de 120 V/240 V para fase única de 120 V é necessário se os inversores foram utilizados em sistemas com fonte de fase única (120 V de dois fios) ou trifásicas (208/120 V). Para obter mais informações, consulte Apêndice C, "Instruções para conversão da fase dividida para fase única".

Etapas pré-instalação

▲ PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Utilize equipamento de proteção instalados (EPI) e siga as práticas consideradas seguras para trabalhos elétricos. Consulte NFPA 70E ou CSA Z462.
- Este equipamento só deve ser instalado e reparado por equipe de eletricistas qualificados.
- Nunca opere o equipamento sob tensão elétrica com as tampas removidas
- Energizado por múltiplas fontes de alimentação. Antes de remover as tampas, identifique todas as fontes, interrompa a alimentação de energia do equipamento, faça seu bloqueio e etiquetagem e depois aguarde 2 minutos para que os circuitos se descarreguem.
- Use sempre um dispositivo de detecção de tensão devidamente classificado para confirmar que a energia esteja desligada em todos os circuitos.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

A PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Retire relógios, anéis ou outros objetos de metal.
- Este equipamento só deve ser instalado e reparado por equipe de eletricistas qualificados.
- Mantenha as faíscas e chamas longe das baterias.
- Use ferramentas que tenham os cabos isolados.
- Use luvas e botas de borracha e óculos.
- Não coloque ferramentas ou peças de metal em cima das baterias.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

A PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Disjuntores para bateria devem ser instados de acordo com as especificações e instruções definidas pela Schneider Electric.
- A manutenção das baterias deve ser realizada por funcionários especializados em baterias e as precauções necessárias devem ser tomadas. Mantenha o pessoal não qualificado longe das baterias.
- Desconecte a fonte de carregamento antes de conectar ou desconectar os terminais da bateria.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

Antes de instalar unidades trifásico, desconecte toda a energia do sistema.

Dependendo da sua instalação, você pode precisar executar as seguintes etapas de pré-instalação:

- Converter cada modelo com três fios, de fase dividida de 120 V/240 V do Conext XW+ em uma fase única. Para obter mais informações, consulte Apêndice C, "Instruções para conversão da fase dividida para fase única".
- 2. Montagem em parede Inversor/carregador Conext XW+s e PDP. Consulte "Montagem na parede do Conext XW+ e do PDP" na página 2–9.
- 3. Instale a Caixa de tubos protetores Conext XW+ conforme necessário. Consulte "Instalação da Conduit Box" na página 2–10.
- 4. Instale os cabos sincr. CA e Xanbus conforme necessário. Consulte "Ilnstalação da sinc CA e dos cabos da Xanbus" na página 4–5.
- 5. Remova as aberturas no PDP conforme necessário para acomodar a fiação. Consulte "Seleção de aberturas" na página 2–4 para obter mais informações sobre as aberturas.

Aterramento do inversor/carregador Conext XW+

A ADVERTENCIA

EQUIPAMENTO NÃO ATERRADO

Os terminais de aterramento do equipamento já devem estar conectados ao aterramento através de condutores de aterramento do tamanho apropriado. Todas as instalações devem estar de acordo com os códigos nacionais e locais. Consulte os códigos locais e nacionais para saber os requisitos específicos de aterramento e ligação.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte ou ferimentos graves.

O Conext XW+ é fornecido com terminais de aterramento que devem estar conectados ao aterramento (terra) através de condutores de aterramento do equipamento com tamanho apropriado. O sistema de aterramento para os sistemas CA e CC deve ser feito de acordo com todos os códigos de instalação local e NEC vigentes.

Para obter mais informações sobre o aterramento do sistema, consulte "Aterramento do sistema de CC" na página 3–9 e "Aterramento do equipamento de CA" na página 3–21.

3-60

Instalação da fiação CC para um sistema trifásico

Cabos de bateria

Os cabos de bateria não estão incluídos na embalagem do Inversor/carregador Conext XW+. Dependendo dos requisitos da sua instalação, você precisará fornecer pelos menos um par de cabos de bateria. Para saber os requisitos do cabo de bateria, consulte "Requisitos para cabos de bateria" na página 2–15.

Observação: Um par de cabos de bateria Arctic Ultraflex Blue™ de 4/0 AWG está incluído em cada Painel de distribuição de energia do Conext XW+ e Kit de conexão Conext XW+. Para obter mais informações, consulte "Acessórios opcionais" na página 1–5.

A PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Utilize equipamento de proteção individual (EPI) e siga as práticas consideradas seguras para trabalhos elétricos. Consulte NFPA 70E ou CSA Z462.
- Este equipamento só deve ser instalado e reparado por equipe de eletricistas qualificados.
- Nunca opere o equipamento sob tensão elétrica com as tampas removidas
- Energizado por múltiplas fontes de alimentação. Antes de remover as tampas, identifique todas as fontes, interrompa a alimentação de energia do equipamento, faça seu bloqueio e etiquetagem e depois aguarde 2 minutos para que os circuitos se descarreguem.
- Use sempre um dispositivo de detecção de tensão devidamente classificado para confirmar que a energia esteja desligada em todos os circuitos.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

A PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Retire relógios, anéis ou outros objetos de metal.
- Este equipamento só deve ser instalado e reparado por equipe de eletricistas qualificados.
- Mantenha as faíscas e chamas longe das baterias.
- Use ferramentas que tenham os cabos isolados.
- Use luvas e botas de borracha e óculos.
- Não coloque ferramentas ou peças de metal em cima das baterias.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

A PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Disjuntores para bateria devem ser instalados de acordo com as especificações e instruções definidas pela Schneider Electric.
- A manutenção das baterias deve ser realizada por funcionários especializados em baterias e as precauções necessárias devem ser tomadas. Mantenha o pessoal não qualificado longe das baterias.
- Desconecte a fonte de carregamento antes de conectar ou desconectar os terminais da bateria.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

A ADVERTENCIA

SOBREAQUECIMENTO DOS TERMINAIS E CABOS DE CC

O sobreaquecimento dos terminais de CC e cabos de CC para temperaturas perigosas podem ocorrer devido à instalação incorreta.

- Não coloque nada entre o conector do cabo e a superfície do terminal.
- Não aperte em demasia as conexões, observe todos os valores de torque recomendados.
- Não aplique qualquer tipo de pasta antioxidante antes da conexão do cabo ser apertada.
- Não use cabos de dimensão inadequada, instale cabos dimensionados de acordo com as exigências do código elétrico nacional.
- Os cabos CC devem ter conectores de compressão de cobre encrespados ou conectores de compressão de cobre soldados, conexões somente soldadas não são aceitas. Os conectores devem ser do tipo para uso com cabo de fios finos.
- Não use cabo de fios duros, a falta de flexibilidade poderá afrouxar as conexões do terminal CC.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte ou ferimentos graves.

Para obter mais informações sobre cabos de bateria, consulte e "Cabos de bateria" na página 3–12.

Observação: ao fazer as conexões, não se esqueça de observar o empilhamento correto dos elementos de fixação e a polaridade, e garantir que nada impeça a conexão entre a superfície terminal e o conector do cabo da bateria. (Consulte Figura 3-8 na página 3-15.)

Aterramento CC

Consulte "Aterramento do sistema de CC" na página 3-9.

Instalação da barra do barramento positivo da CC

- Remova a barra do barramento existente do terminal inferior do disjuntor/ desconexão CC, com presilha de 3/8", GJ250A 160 VDC, (pré-instalado no PDP).
- 2. Instale um segundo disjuntor GJ250A classificado para CC (incluído com o Kit de conexão Conext XW+) próximo ao disjuntor/desconexão CC existente.
- 3. Instale a barra do barramento positivo CC incluído com o Kit de conexão Conext XW+. (Esta barra do barramento positivo CC suporta até três disjuntores GJ250A classificados para CC.)
- 4. Remova as aberturas apropriadas do faceplate inferior do Painel de distribuição de energia do Conext XW+.

Observação: substitua os faceplates depois que a fiação CA e CC for concluída.

Instalação da fiação CC para um sistema trifásico balanceado

Observação: Um par de cabos de bateria é fornecido com cada Kit de conexão Conext XW+ e Painel de distribuição de energia do Conext XW+.

- Usando as instruções fornecidas em "Como fazer as conexões CC" na página 3–12, faça as conexões CC do Painel de distribuição de energia do Conext XW+ para:
 - a) o primeiro inversor/carregador Conext XW+ (INV1) e
 - b) o banco de baterias.

Observação: antes de conectar os cabos de CC do PDP na bateria, execute os procedimentos em "Instalação da fiação CA para um sistema trifásico" na página 3–68.

- 2. Conecte o cabo positivo da bateria para INV2 (incluído com o Kit de conexão Conext XW+) no terminal superior no segundo disjuntor CC.
- 3. Conecte o cabo negativo da bateria para INV2 (incluído com o Kit de conexão Conext XW+) no barramento negativo CC.
- 4. Conecte o cabo positivo da bateria no terminal positivo no segundo Conext XW+ (INV2) e o cabo negativo da bateria no terminal negativo em INV2.
- 5. Conecte o cabo positivo da bateria para INV3 (incluído com o Kit de conexão Conext XW+) no terminal superior no segundo disjuntor CC.
- 6. Conecte o cabo negativo da bateria para INV32 (incluído com o Kit de conexão Conext XW+) no barramento negativo CC.
- 7. Conecte o cabo positivo da bateria no terminal positivo no INV3 e no cabo negativo da bateria no terminal negativo em INV3.




Figura 3-31 Fiação CC trifásica

Instalação do disjuntor

- 1. Remova todas as conexões da rede elétrica pública, gerador, subpainel de carga do inversor e do inversor/conector Conext XW+.
- 2. Remova os disjuntores pré-instalados do PDP e monte quatro disjuntores de 3 polos, 60 A, 120/208 VAC (fornecidos no kit de disjuntores trifásicos do Conext 3) no trilho DIN.

3–64

3. No PDP, conecte seis ligações em ponte de distribuição de energia com duas guias nas posições do disjuntor CA conforme mostrado no Figura 3-32 na página 3-67.




Figura 3-32 Instalação da ligação em ponte distribuição de energia (Trifásico)

4. Conecte a fiação CA conforme mostrado em Figura 3-33.




Figura 3-33 Fiação CA trifásica do PDP

Aterramento do equipamento de CA

Consulte "Aterramento do equipamento de CA" na página 3-21.

Instalação da fiação CA para um sistema trifásico

Para conectar o painel de distribuição de energia do Conext XW+ ao inversor/carregador Conext XW+:

- 1. Conecte a fiação L1 AC de cada polo no disjuntor GRID ao terminal de entrada CA correspondente (AC1) em cada uma das unidades do Conext XW+.
- 2. Conecte a fiação L1 AC de cada polo no disjuntor LOAD ao terminal AC OUT correspondente em cada uma das unidades do Conext XW+.
- Conecte a fiação L1 AC das ligações em ponte do disjuntor LOADS ao painel AC LOADS.
- 4. Conecte a fiação L1 AC do painel de distribuição da rede elétrica pública à ligação em ponte do de ligação do disjuntor GRID.
- 5. Se a instalação incluir um gerador ou uma segunda fonte CA, conecte a fiação L1 AC de cada disjuntor GEN no terminal de entrada CA (AC2) correspondente em cada um das três unidades do Conext XW+.

Para conectar as unidades Conext XW+ umas às outras:

1. Conecte a fiação CA no bloco de terminais principal do inversor/carregador (INV1). Consulte Figura 3-34. Conecte INV2 e INV3 da mesma maneira.




Figura 3-34 Fiação CA trifásica do inversor/carregador

3–66 975-0239-01-01 Rev G

- Conecte a fiação neutra de INV1, INV2 e INV3 à barra do barramento neutro no PDP.
- 3. Conecte a fiação neutra de INV1, INV2 e INV3 à barra do barramento de aterramento no PDP.
- 4. Usando as etiquetas fornecidas com o PDP, identifique novamente os disjuntores CA, conforme apropriado.
- 5. Instale a placa de trava de desvio, conforme mostrado na "Instalação da placa de trava de desvio (Trifásica)" na página 3–69.

Instalação da placa de trava de desvio (Trifásica)

Para instalar a placa de trava de desvio personalizada:

- 1. Substitua os faceplates superior e inferior no PDP.
- 2. Coloque a placa de trava de desvio sobre os disjuntores, conforme mostrado na Figura 3-35, e fixe-a no lugar com o elemento de fixação fornecido.
- 3. Para instalá-lo na posição Normal, deslize a placa de desvio para a direita, conforme mostrado na Figura 3-35.




Figura 3-35 Instalação da placa de trava de desvio trifásica personalizada

Instalação da fiação do inversor/carregador Conext XW+ sem um PDP

A PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Utilize equipamento de proteção instalados (EPI) e siga as práticas consideradas seguras para trabalhos elétricos. Consulte NFPA 70E ou CSA Z462.
- Este equipamento só deve ser instalado e reparado por equipe de eletricistas qualificados.
- Nunca opere o equipamento sob tensão elétrica com as tampas removidas
- Energizado por múltiplas fontes de alimentação. Antes de remover as tampas, identifique todas as fontes, interrompa a alimentação de energia do equipamento, faça seu bloqueio e etiquetagem e depois aguarde 2 minutos para que os circuitos se descarreguem.
- Use sempre um dispositivo de detecção de tensão devidamente classificado para confirmar que a energia esteja desligada em todos os circuitos.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

A PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Retire relógios, anéis ou outros objetos de metal.
- Este equipamento só deve ser instalado e reparado por equipe de eletricistas qualificados.
- Mantenha as faíscas e chamas longe das baterias.
- Use ferramentas que tenham os cabos isolados.
- Use luvas e botas de borracha e óculos.
- Não coloque ferramentas ou peças de metal em cima das baterias.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

A PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Disjuntores para bateria devem ser instados de acordo com as especificações e instruções definidas pela Schneider Electric.
- A manutenção das baterias deve ser realizada por funcionários especializados em baterias e as precauções necessárias devem ser tomadas. Mantenha o pessoal não qualificado longe das baterias.
- Desconecte a fonte de carregamento antes de conectar ou desconectar os terminais da bateria.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

Esta seção fornece ilustrações para instalação da fiação das conexões CA e CC para um Conext XW+ sem a Painel de distribuição de energia do Conext XW+.

Etapas pré-instalação

Dependendo da sua instalação, você pode precisar executar algumas ou todas as seguintes etapas de pré-instalação:

- 1. Preparar o banco de baterias. Consulte "Preparação do banco de baterias" na página 2–13.
- 2. Montar o Inversor/carregador Conext XW+ em parede. Consulte "Montagem na parede do Conext XW+ e do PDP" na página 2–9.
- 3. Instale a Caixa de tubos protetores Conext XW+ conforme necessário. Consulte "Instalação da Conduit Box" na página 2–10.
- 4. Instale os cabos sincr. CA e Xanbus conforme necessário. Consulte "Ilnstalação da sinc CA e dos cabos da Xanbus" na página 4–5.
- 5. Remover as aberturas no Conext XW+ conforme necessário para acomodar a fiação. Consulte "Seleção de aberturas" na página 2–4 para obter mais informações sobre as aberturas.

Requisitos de proteção na alimentação

AVISO

SOBRECARGA DO PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO

A quantidade de energia que pode ser alimentada para um painel de distribuição e os meios e locais para alimentação, deve estar em conformidade com a norma NEC 2008, artigo 690.64, ou com os requisitos de corrente do código elétrico local.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em danos ao equipamento.

Aterramento do inversor/carregador Conext XW+

A ADVERTENCIA

EQUIPAMENTO NÃO ATERRADO

Os terminais de aterramento do equipamento já devem estar conectados ao aterramento através de condutores de aterramento do tamanho apropriado. Todas as instalações devem estar de acordo com os códigos nacionais e locais. Consulte os códigos locais e nacionais para saber os requisitos específicos de aterramento e ligação.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte ou ferimentos graves.

O Conext XW+ é fornecido com terminais de aterramento que devem estar conectados ao aterramento (terra) através de condutores de aterramento do equipamento com tamanho apropriado. O sistema de aterramento para os sistemas CA e CC deve ser feito de acordo com todos os códigos de instalação local e NEC vigentes.


Para obter mais informações sobre o aterramento do sistema, consulte "Aterramento do sistema de CC" na página 3–9 e "Aterramento do equipamento de CA" na página 3–21.

Aterramento do sistema de CC

Para conectar o Conext XW+ ao sistema de aterramento de CC, use o conector de aterramento na parte inferior da estrutura do Conext XW+ (consulte "Conext XW+ Recursos" na página 1–4). O terminal aceita fios de 14 AWG (1,63 mm) a 2 AWG (6,54 mm).

O aterramento do sistema para o sistema de CC, que geralmente envolve a ligação (conexão) do circuito negativo da bateria ao aterramento, depende da configuração do sistema.

Observação: Se um sistema CC aterrado for necessário, certifique-se de que a ligação do sistema seja feita apenas em um local, e que todos os condutores e conexões estejam em conformidade com os códigos de instalação locais e NEC vigentes.




- 1. Barra de aterramento CA
- 2. Barramento/aterramento negativo
- 3. Compartimento da bateria transferido

As necessidades reais de fiação podem variar.

O direcionamento dos cabos pode variar. Consulte a seleção de aberturas na página 2-5 e rede de Preparação da rede de comunicação na página 2-12.


Para os valores de torque, consulte as páginas 2-16 e 2-17

Figura 3-36 Aterramento do sistema de CC (sem PDP)



LEGENDA

- 1. Barramento/aterramento negativo
- 2. Disjuntor/Dispositivo de desconexão da CC
- 3. Bloco de fusíveis (opcional)
- 4. Compartimento da bateria transferido




As necessidades reais de fiação podem variar.

O direcionamento dos cabos pode variar. Consulte a seleção de aberturas na página 2-5 e rede de Preparação da rede de comunicação na página 2-12.

Para os valores de torque, consulte as páginas 2-16 e 2-17.

Figura 3-37 Conexões CC para um único inversor (Sem PDP)




LEGENDA

- 1. Para barra de aterramento CA
- 2. Para o subpainel de carga do inversor
- 3. Para painel da rede elétrica principal
- 4. Gerador desconectado
- Observação: dependendo da localização do gerador e das exigências do código local, a desconexão do gerador pode ser localizada no painel de distribuição de energia.
- 5. Para o gerador CA

- Os requisitos de aterramento podem variar.
- O direcionamento dos cabos pode variar. Consulte a seleção de aberturas na página 2-5 e rede de Preparação da rede de comunicação na página 2-12. Para os valores de torque, consulte as páginas 2-16 e 2-17.

Figura 3-38 Aterramento do sistema de CA (sem PDP)



LEGENDA

- 1. Barra de aterramento CA
- 2. Subpainel de carga do inversor

Fio de aterramento

Neutro

Hot L1
Hot L2

As necessidades reais de fiação podem variar.

O direcionamento dos cabos pode variar. Consulte a seleção de aberturas na página 2-5 e rede de Preparação da rede de comunicação na página 2-12.

Para os valores de torque, consulte as páginas 2-16 e 2-17.

Figura 3-39 Instalação da fiação de saída CA ao subpainel de carga do inversor (Sem PDP)

3–74




Figura 3-40 Instalação da fiação do gerador diretamente no inversor (sem PDP)




Figura 3-41 Instalação da fiação da rede elétrica na entrada do inversor (Sem PDP)

4

Instalação da rede Xanbus

Capítulo 4, "Instalação da rede Xanbus" fornece informações detalhadas para planejamento e instalação dos componentes necessários para comunicação de rede em um sistema Xanbus.

Os tópicos neste capítulo incluem:

- "A rede Xanbus" na página 4-2
- "Instalação da rede" na página 4-4

A rede Xanbus

Uma rede Xanbus é uma coleção de dispositivos habilitados para Xanbus que realizam as funções individuais, mas também se comunicam e interagem com outros dispositivos na rede. A capacidade da rede do Conext XW+ fornece uma solução que simplifica e automatiza a instalação, configuração, controle, monitoramento e integração de dispositivos.

Componentes de rede

AVISO

CURTO CIRCUITO DE COMPONENTES DE REDE

- Esta rede não é um sistema Ethernet. Conecte dispositivos habilitados para Xanbus somente em outros dispositivos habilitados para Xanbus. Não tente conectar dispositivos habilitados para Xanbus a outras redes ou sistemas.
- Os cabos Ethernet cruzados não são compatíveis com o sistema Xanbus. Utilize cabos Categoria 5 (CAT 5 ou CAT 5e) para conectar dispositivos habilitados para Xanbus.
- Não instale terminais de rede em uma porta sync CA.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em danos ao equipamento.

Uma rede Xanbus é composta por três elementos: Dispositivos habilitados para Xanbus, fonte de alimentação Xanbus e cabos Xanbus.

Cada dispositivo é integrado à rede utilizando cabos, conectores de rede e terminais. Um exemplo de um sistema de rede é mostrado em Figura 4-1.




Figura 4-1 Sistema de rede Xanbus (Exemplo)

Dispositivos habilitados para Xanbus

Um dispositivo habilitado para Xanbus é qualquer produto que funcione em uma rede Xanbus. Veja a seguir alguns exemplos de dispositivos habilitados para Xanbus:

- Painel de controle do sistema Conext
- Inversor/carregador Conext XW+
- Inicialização do gerador automático do XW
- Monitor de baterias Conext
- Controlador de carregamento solar MPPT 60 150
- Controlador de carregamento solar MPPT 80 600

Devido ao tráfego da rede, o número máximo de unidades Conext XW+ em uma única rede Xanbus não deve exceder doze. O número máximo de controladores de carregamento solar Conext MPPT em uma única rede Xanbus não deve exceder doze.

O número máximo combinado de unidades Conext XW+ e controladores de carregamento solar Conext MPPT não deve exceder doze.

Fonte de alimentação Xanbus

Os dispositivos habilitados para Xanbus fornecem e consomem energia. A rede Xanbus precisa de pelo menos um dispositivo com uma fonte de alimentação suficiente para funcionar a rede inteira.

Observação: A corrente de rede total fornecida pelos dispositivos de fontes de energia deve ser igual ou superior ao consumo total de corrente dos dispositivos que consomem energia. A fonte de alimentação deve ser capaz de fornecer 15 VCC/200 mA para cada dispositivo.

Por exemplo, em um sistema com um Inversor/carregador Conext XW+, Painel de controle do sistema Conext e Inicialização do gerador automático no, o Conext XW+ é um dispositivo que fornece alimentação capaz de proporcionar 800 mA em 15 VCC enquanto outros dois dispositivos consomem, cada um, o máximo de 200 mA para um consumo máximo total de 400 mA. Neste exemplo, a rede é configurada de forma adequada a partir de uma perspectiva de energia porque a fonte de alimentação é capaz de fornecer mais corrente do que é necessário: 800 mA > 400 mA.

Observação: Consulte as especificações para cada dispositivo habilitado para Xanbus para determinar quanta energia cada dispositivo consome ou fornece.

Cabos Xanbus

Cada dispositivo habilitado para Xanbus é controlado por um cabo Categoria 5 (CAT 5 ou CAT 5e), um cabo padrão disponível no fabricante ou qualquer outra loja de informática. O cabo consiste de oito condutores em quatro pares trançados com um conector modular RJ45 conectado ao T568A padrão.




Figura 4-2 Cabo do Xanbus

Terminais de rede

A rede Xanbus deve ter um terminal adequado em cada extremidade para garantir a qualidade do sinal de comunicação na rede.

Observação: Se a rede não tiver terminais apropriados, a qualidade do sinal é prejudicada e o desempenho da rede é reduzido. A configuração permanente sem os terminais não é suportada.

O Inversor/carregador Conext XW+ e outros dispositivos habilitados para Xanbus são fornecidos com um terminal de rede. Dependendo do layout da sua rede, este terminal pode ser removido do inversor/carregador XW+ e inserido em outro dispositivo em outro lugar na rede.



Figura 4-3 Terminal de rede

Instalação da rede

Observação: A instalação e a substituição de dispositivos habilitados para Xanbus em um sistema existente devem ser realizadas com o Inversor/carregador Conext XW+ no modo standby (em espera). Para obter mais informações, consulte o *Painel de controle do sistema Conext Manual do Proprietário*.

4–4 975-0239-01-01 Rev G

Antes de iniciar a instalação

- Leia toda a seção antes de instalar a rede. É importante planejar a instalação do início até o fim.
- Junte todas as ferramentas e material necessários para a instalação.

Ferramentas e material de instalação

Ferramentas Uma chave de fenda Phillips, de tamanho adequado, é necessária para instalar

os cabos Xanbus.

Materiais Os materiais a seguir podem ser necessários para concluir a instalação.

☐ Cabos CAT 5 ou CAT 5e (disponíveis em lojas de informática)

Terminais

Observação: monte os cabos e conectores de rede em um local seco.

Ilnstalação da sinc CA e dos cabos da Xanbus

O cabo sincr. CA se conecta a cada inversor e fornece a comunicação e o controle necessários entre várias unidades. Instale esses cabos, direcione-os através da pista de Caixa de tubos protetores Conext XW+, antes de fazer as conexões da fiação CA e CC.

Observação: Se você estiver instalando um dispositivo habilitado para Xanbus em um sistema Xanbus existente, coloque o sistema no modo standby (em espera) usando o menu Configurações do sistema no Painel de controle do sistema Conext.




Figura 4-4 Portas de comunicação do Inversor/carregador Conext XW+

Para instalar os cabos Xanbus e sincr. de CA:

1. Remova as duas pistas para os cabos de comunicação, removendo o parafuso que fixa cada pista no lugar, conforme mostrado na Figura 4-5.




Figura 4-5 Pista da caixa de tubos protetores XW+

2. Insira a tomada RJ45 no cabo em uma das duas portas sincr. CA.

4-6

3. Direcione o cabo conforme mostrado na Figura 4-6. Oriente quaisquer cabos de comunicação adicionais através das pistas. Substitua as pistas da fiação, garantindo que os cabos não fiquem prensados. Fixe as pistas na caixa de tubos protetores com o parafuso que foi removido anteriormente.




Figura 4-6 Instalação dos cabos Xanbus e sincr. de CA

Observação: Em um sistema de inversor duplo, instale um cabo sincr. CA de INV1 até INV2. Em um sistema de inversor triplo, uma cadeia eletrônica em um cabo sincr. CA de INV1 até INV2 e de INV2 até INV3.

Diretrizes para o direcionamento dos cabos de Xanbus

A ADVERTENCIA

PERIGO DE CHOQUE NO XANBUS

Os cabos Xanbus em contato com a energia CC ou CA podem gerar um choque elétrico. Não roteie os cabos Xanbus no mesmo tubo protetor ou painel do cabeamento da energia CA e CC.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte ou ferimentos graves.

Para garantir desempenho máximo da rede, siga essas diretrizes ao direcionar os cabos Xanbus.

- Direcione os cabos para longe de bordas afiadas que podem danificar o isolamento.
 Evite curvas acentuadas no cabo—raio de não menos que 4 pol. (100 mm).
- Deixe pelo menos 2 ¼ pol. (57 mm) de espaço atrás da parede para acomodar a profundidade da unidade e deixar espaço para os cabos dobrarem.
- Deixe alguma folga na tensão do cabo.
- Mantenha o alinhamento dos pares do invólucro o mais reto possível.
- Deixe uma separação entre os cabos de dados e alimentação (os cabos de dados devem apenas passar sobre um cabo de alimentação em ângulos retos).

- Evite o uso de grampos de cabos metálicos. Use elementos de fixação apropriados para evitar danos ao cabo.
- Apoie os cabos na horizontal usando ganchos em J ou bandejas de cabos.

O comprimento total da rede, incluindo todos os dispositivos habilitados para Xanbus conectados e o Inversor/carregador Conext XW+, não pode exceder 130 pés (40 m).

4-8

5

Instalação de acessórios do Inversor/carregador Conext XW+

O Capítulo 5, "Instalação de acessórios do Inversor/carregador Conext XW+" fornece instruções detalhadas para instalar determinados acessórios para o seu Inversor/carregador Conext XW+.

Os tópicos neste capítulo incluem:

 "Instalação do painel de controle do sistema Conext" na página 5–2

Instalação do Conext Combox

O Inversor/carregador Conext XW+ pode ser controlado remotamente conectando-o a um Conext ComBox.

O Conext ComBox permite o acesso a recursos de programação do Conext XW+ e permite que o sistema seja modificado de acordo com os requistos de instalação específicos.

Para as instruções de instalação, consulte o Manual do proprietário do *Conext ComBox* (975-0679-01-01).

Instalação do painel de controle do sistema Conext

O Conext XW+ pode ser controlado remotamente conectando-o ao Painel de controle do sistema Conext (SCP).

O SCP permite o acesso a recursos de programação do Conext XW+ e permite que o sistema seja modificado de acordo com os requistos de instalação específicos.

O SCP pode ser conectado ao Inversor/carregador Conext XW+ através dos dois métodos a seguir:

- via rede Xanbus (consulte "Instalação do SCP por meio da rede Xanbus" na página 5–3) ou
- substituindo o painel de informações do inversor pelo SCP (consulte "informações do inversor pelo SCP" na página 5–4).

Instalação do SCP por meio da rede Xanbus

A ADVERTENCIA

RISCO DE INFLAMAÇÃO E INCÊNDIO

Este equipamento não é protegido contra inflamação. Para evitar incêndio ou explosão, não instale este produto em locais que requerem equipamento protegido contra inflamação. Isto inclui qualquer área fechada contendo baterias ventiladas ou produtos químicos inflamáveis tais como, gás natural (GN), gás de petróleo liquefeito (GPL) ou gasolina (Benzina/Petróleo).

- Não instale em área fechada com maquinário energizado por produtos químicos inflamáveis ou tanques de armazenagem, acessórios ou demais conexões entre componentes de sistemas de combustível ou de produtos químicos inflamáveis.
- Não instale o inversor próximo a material facilmente inflamável, tal como pano, papel, palha ou foro de plástico. Mantenha o material inflamável a uma distância mínima de 600 cm (24 pol.) da superfície superior e 30 cm (12 pol.) das superfícies laterais e da parte dianteira do inversor/carregador XW+ Conext.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte ou ferimentos Conext XW+.

O SCP é conectado à rede Xanbus através de qualquer uma das portas de rede Xanbus localizadas na parte inferior da estrutura do Conext XW+ (conforme mostrado na Figura 5-1).




Figura 5-1 Localização da porta Xanbus

Para obter mais informações sobre a instalação de um dispositivo habilitado para Xanbus como parte de um sistema de rede, consulte Capítulo 4, "Instalação da rede Xanbus".

Para montagem em parede e outras instruções de instalação, consulte o *Manual do proprietário do Conext ComBox* (975-0679-01-01).

informações do inversor pelo SCP

Para remover o painel de informações do inversor da estrutura do Conext XW+:

A PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Utilize equipamento de proteção individual (EPI) e siga as práticas consideradas seguras para trabalhos elétricos. Consulte NFPA 70E ou CSA Z462.
- Este equipamento só deve ser instalado e reparado por equipe de eletricistas qualificados.
- Nunca opere o equipamento sob tensão elétrica com as tampas removidas
- Energizado por múltiplas fontes de alimentação. Antes de remover as tampas, identifique todas as fontes, interrompa a alimentação de energia do equipamento, faça seu bloqueio e etiquetagem e depois aguarde 2 minutos para que os circuitos se descarreguem.
- Use sempre um dispositivo de detecção de tensão devidamente classificado para confirmar que a energia esteja desligada em todos os circuitos.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

A PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Retire relógios, anéis ou outros objetos de metal.
- Este equipamento só deve ser instalado e reparado por equipe de eletricistas qualificados.
- Mantenha as faíscas e chamas longe das baterias.
- Use ferramentas que tenham os cabos isolados.
- Use óculos, luvas e botas de proteção.
- Não coloque ferramentas ou peças de metal em cima das baterias.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

A PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Disjuntores para bateria devem ser instalados de acordo com as especificações e instruções definidas pela Schneider Electric.
- A manutenção das baterias deve ser realizada por funcionários especializados em baterias e as precauções necessárias devem ser tomadas. Mantenha o pessoal não qualificado longe das baterias.
- Desconecte a fonte de carregamento antes de conectar ou desconectar os terminais da bateria.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

- 1. Se o painel de acesso à CA estiver acoplado à estrutura do Conext XW+, "Remoção do painel de acesso à CA" na página 3–2).
- 2. Remova os quatro parafusos do painel de informações do inversor, conforme mostrado na Figura 5-2.




Figura 5-2 Remoção do painel de informações do inversor

- 3. Remova cuidadosamente o painel de informações do inversor da estrutura do Conext XW+ e separe-o do cabo de comunicação do inversor.
- 4. Remova a placa de suporte de metal do alojamento da estrutura do Conext XW+.

5. Para facilitar o acesso, remova o painel direito do Conext XW+, conforme mostrado na Figura 5-3.




Figura 5-3 Remoção do painel direito

6. Desconecte o cabo de comunicação da porta de comunicação superior

Para instalar o SCP na estrutura do Conext XW+:

- 1. Conecte o cabo de comunicação do inversor na porta de comunicação inferior.
- 2. Fixe novamente o painel direito (se aplicável).
- 3. Posicione cuidadosamente o SCP no alojamento da estrutura do Conext XW+.

 Fixe o SCP com os quatro parafusos removidos do painel de informações do inversor.





Figura 5-4 Placa de montagem centralizada nas presilhas de parede

5. Quando toda a fiação estiver concluída, fixe novamente o painel de acesso CA à estrutura do Conext XW+. Para obter mais informações, consulte "Remoção do painel de acesso à CA e faceplates internas do PDP" na página 3–2.

Para obter mais informações sobre o Painel de controle do sistema Conext, consulte o *Inversor/carregador Conext XW+ no Manual de operação*.

Verificação da instalação

Se a energia da rede (de um inversor/carregador) estiver presente, a luz de fundo do SCP acenderá e a tela de inicialização será exibida, seguida pela tela Inicial do sistema. Para obter mais informações, consulte o *Inversor/carregador Conext XW+ Manual de operação*.





Especificações

Apêndice A, "Especificações" fornece as especificações elétricas e mecânicas do Inversor/carregador Conext XW+.

Especificações elétricas

Tabela A-1 Inversor/carregador Conext XW+ Especificações elétricas

	Conext XW+ 6848 NA	Conext XW+ 5548 NA
Potência de saída contínua	6.800 W	5.500 W
Classificação de surto (Sobrecarga por 1 minuto)	12.000 W	9.500 W
Classificação de surto (Sobrecarga por 5 minuto)	11.000 W	9.000 W
Classificação de surto (Sobrecarga por 30 minuto)	8.500 W	7.000 W
Corrente de surto	L-N: 104 A _{rms} (60 s) L-L: 52 A _{rms} (60 s)	L-N: 82 A _{rms} (60 s) L-L: 41 A _{rms} (60 s)
Forma de onda	Onda senoidal real	
Consumo intermediário—modo de inversão, sem carga	28 W	26 W
Consumo intermediário—modo de pesquisa	< 8 W	
Tensão da saída CA	L-N: 120 VAC ±3% L-L: 240 VAC ±3%	
Variação da tensão de entrada de CA (Modo de desvio/carga)	L-N: 78–140 VAC (120 V nominal) L-L: 160-270 VAC (240 V nominal)	
Disjuntor de entrada CA	60 A poste duplo	
Variação da frequência de entrada de CA (Modo de desvio/carga)	52–68 Hz (padrão) 44–70 Hz (permitido)	
Variação de tensão AC1-Modo Venda ^a	L-N: 105,6–132 ±1,5 V L-L: 211-264 ±3,0 V	
Variação de frequência AC1-Modo Venda ^a	59,4-60,4 ±0,05 Hz	
Corrente de saída CA (desequilíbrio máximo de 75% entre L1-N, L2-N) no Modo Inversor	L-N: 48 A L-L: 28 A	L-N: 46 A L-L: 23 A
Disjuntor de saída CA	60 A poste duplo	
Frequência de saída CA	60,0 ±0,1 Hz	
Distorção Harmônica Total	< 5% em potência nominal	
Relé de transferência automática	60 A	
Saída do relé auxiliar	0-12 VDC, máximo de 250 mA DC	
Eficiência de pico	95,7%	95,7%
Eficiência CEC ponderada	92,5%	93,0%
Classificação da potência CEC	6.000 W ^b 5.760 W ^c	4.400 W
Voltagem de saída CC (nominal)	48 VDC	
Variação da voltagem de entrada de CC	40-64 VDC	40–64 VDC

Tabela A-1 Inversor/carregador Conext XW+ Especificações elétricas


	Conext XW+ 6848 NA	Conext XW+ 5548 NA
Corrente CC em potência nominal contínua (Modo Inversor)	180 A	150 A
Taxa de carga contínua em tensão L-L (Modo do carregador)	140 A	110 A
Carregamento do fator de potência corrigido	PF (0,98)	
Tempo de transferência típico	8 ms	

a. Ajuste automaticamente ao entrar no Modo Venda. Esta unidade ou sistema contém os limites de disparo fixos e não devem ser agregados acima de 30 kW em um único ponto de conexão comum.

Capacidade de sobrecarga do Conext XW+ Inverter/Charger

Cargas ligadas ao inversor raramente são constantes e grandes cargas são frequentemente operadas por períodos curtos. Para acomodar cargas maiores, o Conext XW+ Inverter/Charger pode exceder temporariamente sua potência nominal de saída contínua.


Os gráficos abaixo ilustram o tempo de operação aproximado em relação à carga. O tempo de funcionamento do inversor durante a sobrecarga é limitado pela proteção contra temperatura interna do inversor e pelo produto da corrente de saída CA e o tempo decorrido.



975-0239-01-01 A-3

b.Conext XW+ Inverter/Charger 6848 NA (Número da peça 865-6848-01)

c.Conext XW+ Inverter/Charger 5548 NA (Número da peça 865-5548-01)






Figura A-1 Conext XW+ Inverter/Charger Capacidade de sobrecarga CA

Potência de saída versus temperatura ambiente

Observação: Para o modelo 6848 do Conext XW+ Inverter/Charger, a energia pode ser limitada pelos disjuntores CC e CA instalados. Por exemplo, a 8500 W os disjuntores CC ou CA podem se desconectar antes dos 30 minutos.

Quando a temperatura interna do Conext XW+ Inverter/Charger exceder um limite predefinido, ele começa a limitar a energia de saída automaticamente para impedir que as temperaturas máximas internas sejam excedidas.

975-0239-01-01 A-5

Potência de saída (Watts)





Figura A-2 Potência de saída versus temperatura ambiente

Eficiência do Conext XW+ Inverter/Charger

Eficiência de inversão (Típica)



Potência de saída (Watts)

Figura A-3 Eficiência de inversão (Típica)

975-0239-01-01 A-7

Eficiência de carregamento (Típica)




Figura A-4 Eficiência de carregamento (Típica)

Fator de potência de eficiência de carregamento




Figura A-5 Eficiência de carregamento (Fator de potência)

975-0239-01-01 A-9

Especificações mecânicas

Tabela A-2 Inversor/carregador Conext XW+ Especificações mecânicas

Modelo	Conext XW+ 6848 NA	Conext XW+ 5548 NA	
Tipos de bateria suportados	Saturada (padrão), Gel, AGM, Íon de lítio e Personalizada.		
Tamanho do banco de baterias	440–10000 Ah		
Memória não volátil	Sim		
Painel de informações do inversor	Os LEDs de status indicam o status de entrada CA, falhas/avisos, modo de equalização, nível da bateria. A exibição em 3 caracteres indica a potência de saída ou a corrente de carga, códigos de falha/aviso. INICIALIZAÇÃO/DESLIGAMENTO e botão equalizar		
Configurações de várias unidades	Grupos de até 3 unidades paralelas em três fios 120/240, configuração monofásica. Até 4 agrupamentos possíveis usando vários grupos para um total de 12 unidades ao usar um contator CA externo.		
Sistema/Rede	Conext Xanbus™ (publicação-assinatura de rede, sem necessidade de hubs ou cartões especiais)		
Emissões	FCC Parte 15, Classe B Industry Canada ICES-003 Edição 5, Classe B		
Aprovações normativas	CSA C22.2 No. 107.1-01 - Fontes de Uso Geral de Energia UL 1741 - 2nd Ed - Inversores, conversores, controladores e equipamento do sistema de interconexão		
Tipo de gabinete	NEMA Tipo 1—Interno		
Variação de temperatura nominal (atende às especificações)	32-77 °F (0-25 °C)		
Faixa de Temperatura de Operação	-13–158 °F (-25–70 °C)		
Alcance da Temperatura de Armazenamento	-40–185 °F (-40–85 °C)		
Dimensões do inversor (A × L × P)	23 × 16 × 9" (580 × 410 × 230 mm)		
Dimensões de transporte (A x L x P)	28 × 22 ½ × 15 ½" (711 × 572 × 394 mm)		
Peso do inversor	55,2 kg (121,7 lb)	53,5 kg (118 lb)	
Peso de transporte	76,7 kg (169 lb)	75 kg (165 lb)	




Figura A-6 Diagrama de blocos - Conext XW+ Inverter/Charger

Accessórios

Acessório	Número da Peça
Conext XW+ Inverter/Charger Painel de distribuição de energia	865-1015-01
Conext XW+ Inverter/Charger Painel de distribuição de energia (sem disjuntores CA)	865-1014-01
Conext XW+ Inverter/Charger Caixa de conduítes	865-1025-01
Conext XW+ Inverter/Charger Kit de conexões INV2 INV3 PDP	865-1020-02
Xanbus	865-1050-01
Conext Inicialização do gerador automático	865-1060-01
Conext Controlador de carregamento solar MPPT 60 150	865-1030-1
Conext Controlador de carregamento solar MPPT 80 600	865-1032
Conext ComBox	865-1058
Conext Monitor da bateria	865-1080-01
Conext XW+ Inverter/Charger Kit de disjuntores PDP 120/240V 60A	865-1215-01
Conext XW+ Inverter/Charger Kit de disjuntores PDP, trifásicos, 60A	865-1315-01

B

Diagrama de Conexão dos Fios

Apêndice B, "Diagrama de Conexão dos Fios" apresenta a maioria das configurações básicas e são apenas para referência. Instalações específicas podem requerer um equipamento adicional para atender os códigos elétricos nacionais ou locais. Certifique-se de que todas as exigências de segurança estejam estritamente atendidas.

975-0239-01-01 Rev G B-1

Sistema de inversor único (somente para backup) sem um Conext XW+ Power Distribution Panel




Figura B-1 Sistema de inversor único (somente para backup) sem um Conext XW+ Power Distribution Panel

Sistema de inversor único (somente para backup) com um Conext XW+ Power Distribution Panel




Figura B-2 Sistema de inversor único (somente para backup) com um Conext XW+ Power Distribution Panel

Fiação de energia renovável (solar) do sistema de inversor único




Figura B-3 Energia renovável (solar) de sistema de inversor único

Energia renovável (solar) de sistema de inversor duplo




Figura B-4 Energia renovável (solar) de sistema de inversor duplo

C

Instruções para conversão da fase dividida para fase única

Apêndice C "Instruções para conversão de fase dividida em fase única" apresenta as instruções para converter um Inversor/carregador Conext XW+ de 120V/240V, modelo fase dividida para um modelo monofásico de 120V

975-0239-01-01 Rev G C-1

Conversão de fase dividida de 120 V/240 V para fase única de 120 V

Este capítulo apresenta como converter um modelo padrão Conext XW+ de 120 V/240 V, de três fios, fase dividida para aceitar uma conexão monofásica de 120 V- de 2 fios.

A conversão de fase dividida de 120 V/240 V para fase única de 120 V é necessária nos sistemas de fontes monofásicas (2 fios e 120V) ou trifásicas (208/120V). Para o sistema trifásico, as cargas podem consistir de cargas monofásicas ou cargas trifásicas. Consulte Instalação da fiação de um sistema trifásico balanceado na página 3-57.

A PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Utilize equipamento de proteção individual (EPI) e siga as práticas consideradas seguras para trabalhos elétricos. Consulte NFPA 70E ou CSA Z462.
- Este equipamento só deve ser instalado e reparado por equipe de eletricistas qualificados.
- Nunca opere o equipamento sob tensão elétrica com as tampas removidas
- Energizado por múltiplas fontes de alimentação. Antes de remover as tampas, identifique todas as fontes, interrompa a alimentação de energia do equipamento, faça seu bloqueio e etiquetagem e depois aguarde 2 minutos para que os circuitos se descarreguem.
- Use sempre um dispositivo de detecção de tensão devidamente classificado para confirmar que a energia esteja desligada em todos os circuitos.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

A PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Retire relógios, anéis ou outros objetos de metal.
- Este equipamento só deve ser instalado e reparado por equipe de eletricistas qualificados.
- Mantenha as faíscas e chamas longe das baterias.
- Use ferramentas que tenham os cabos isolados.
- Use óculos, luvas e botas de proteção.
- Não coloque ferramentas ou peças de metal em cima das baterias.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

A PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Disjuntores para baterias devem ser instalados de acordo com as especificações e instruções definidas pela Schneider Electric.
- A manutenção das baterias deve ser realizada por funcionários especializados em baterias e as precauções necessárias devem ser tomadas. Mantenha o pessoal não qualificado longe das baterias.
- Desconecte a fonte de carregamento antes de conectar ou desconectar os terminais da bateria.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

Entre em contato com o atendimento ao cliente para obter ajuda adicional. Esteja preparado para descrever os detalhes da instalação do seu sistema e fornecer o modelo e o número de série da unidade. Consulte a página ii para obter as informações de contato.

Observação: Para concluir a conversão, será necessário consultar as instruções no *Manual do Usuário Ferramenta de configuração Conext* (Número de peça do documento 975-0365-01-01) disponível no **www.schneider-electric.com**.

Observação: Para definir um sistema trifásico usando três unidades Conext XW+ de 120 V-configuradas, execute o procedimento de conversão para os três Inversor/carregador Conext XW+s.

Ferramentas e material de instalação

Para realizar a instalação, as ferramentas a seguir serão necessárias:

- uma chave de fenda Phillips #2
- uma pequena ligação em ponte e três grandes ligações em ponte, incluídas no Inversor/carregador Conext XW+ (Consulte Figura C-1.)




Figura C-1 Ligações em ponte Conext XW

975-0239-01-01 Rev G C–3

Desconexão das fontes de energia

Para desconectar as fontes de energia:

- Coloque o sistema Conext XW+ em modo de espera utilizando o menu Configurações do sistema no Painel de controle do sistema Conext, desconecte as fontes de CA (tal como a rede de utilidades e os geradores) desligando os disjuntores de entrada de CA, e desconecte as fontes de CC (por exemplo, as baterias) desligando o disjuntor CC.
- 2. Desligue e desconecte todas as cargas de CA desativando o disjuntor de saída de CA.

Remoção do painel de acesso à CA

A PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Utilize equipamento de proteção individual (EPI) e siga as práticas consideradas seguras para trabalhos elétricos. Consulte NFPA 70E ou CSA Z462.
- Este equipamento só deve ser instalado e reparado por equipe de eletricistas qualificados.
- Nunca opere o equipamento sob tensão elétrica com as tampas removidas
- Energizado por múltiplas fontes de alimentação. Antes de remover as tampas, identifique todas as fontes, interrompa a alimentação de energia do equipamento, faça seu bloqueio e etiquetagem e depois aguarde 2 minutos para que os circuitos se descarreguem.
- Use sempre um dispositivo de detecção de tensão devidamente classificado para confirmar que a energia esteja desligada em todos os circuitos.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

A PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Retire relógios, anéis ou outros objetos de metal.
- Este equipamento só deve ser instalado e reparado por equipe de eletricistas qualificados.
- Mantenha as faíscas e chamas longe das baterias.
- Use ferramentas que tenham os cabos isolados.
- Use óculos, luvas e botas de proteção.
- Não coloque ferramentas ou peças de metal em cima das baterias.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

975-0239-01-01 Rev G C–5

A PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Disjuntores para baterias devem ser instalados de acordo com as especificações e instruções definidas pela Schneider Electric.
- A manutenção das baterias deve ser realizada por funcionários especializados em baterias e as precauções necessárias devem ser tomadas. Mantenha o pessoal não qualificado longe das baterias.
- Desconecte a fonte de carregamento antes de conectar ou desconectar os terminais da bateria.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou em ferimentos graves.

Para remover o painel de acesso à CA, remova os dois parafusos da tampa de acesso à CA e deslize a tampa levemente para à esquerda e remová-a da estrutura do Conext XW+ .

Dica para instalação

Para facilitar o acesso, remova primeiro o painel do lado direito do Conext XW+, conforme mostrado na Figura 5-3 na página 5-6.

Quando for fixar novamente a tampa de acesso da CA, certifique-se de que a sua borda rebaixada deslize para dentro da borda do painel dianteiro.




Figura C-2 Remoção do painel de acesso à CA

C-6

Reconfiguração dos fios do transformador secundário nos conectores X1 e X2

Para reconfigurar os fios do transformador secundário nos conectores X1 e X2:

1. Localize os conectores X1 e X2 (consulte Figura C-3).




Figura C-3 Locais dos conectores.

- 2. Remova o fio X2 (preto) do transformador secundário do orifício X2-A e a seguir insira-o no orifício X2-B (consulte Figura C-4 e Figura C-5).
- 3. Remova o fio X3 (branco) do transformador secundário do orifício X3-A e a seguir insira-o no orifício X3-B (consulte Figura C-4 e Figura C-5).
- 4. Insira uma pequena ligação em ponte entre o orifício X2-A e X2-B (consulte Figura C-4 e Figura C-5). Insira a ligação em ponte acima do fio.
- 5. Aperte todos os terminais com torque de 35 pol-lb. (4,0 N-m) de acordo com as informações de torque impressas no quadro da CA. Consulte a Figura C-3 para obter a localização das informações de torque.

975-0239-01-01 Rev G C-7






Figura C-4 Locais dos orifícios nos conectores X1 e X2



Locais dos fios X1, X2, X3, e X4 do transformador secundário ANTES da reconfiguração



Locais dos fios X1, X2, X3, e X4 do transformador secundário APÓS a reconfiguração

Figura C-5 Os conectores X1 e X2 antes e depois da reconfiguração

C-8

Reconfiguração das portas de CA nos conectores AC1, AC2 e carga

Pare reconfigurar as portas de CA nos conectores AC1, AC2 (Ger) e carga:

- 1. Localize os conectores AC2 (Ger) AC1 (Rede) e carga (consulte a Figura C-3 na página C-7).
- 2. Insira uma grande ligação em ponta em cada conector para criar um curto circuito no N e L2, conforme indicado na Figura C-6.




Figura C-6 Locais das ligações em ponte e configuração do cabo de CA nas portas de CA

- 3. Conecte os cabos da CA conforme indicado na Figura C-6. Insira a ligação em ponte acima do fio.
- 4. Aperte todos os terminais conforme as informações de torque impressas no quadro da CA. Consulte a Figura C-3 na página C-7 para obter a localização das informações de torque.
- 5. Reconecte as fontes de CC (por exemplos as baterias) ligando o disjuntor CC.

975-0239-01-01 Rev G C-9

Atualização do firmware

Para atualizar o firmware, consulte as instruções no *Manual do usuário - Ferramenta* para configuração do Conext (Número de peça do documento 975-0365-01-01). Se não possuir este manual, baixe-o do site **www.schneider-electric.com**.

Será também necessário conectar o Inversor/carregador Conext XW+ ao seu computador usando um adaptador USB-ao-Xanbus (Número de peça do produto 865-1155).

Para atualizar o firmware:

- 1. Baixe o acionador do adaptador USB-ao-Xanbus (disponível no site **www.schneider-electric.com**).
- 2. Conecte o adaptador USB-ao -Xanbus à porta USB no seu computador, e a seguir instale o acionador baixado. Consulte o *Manual de Usuário Ferramenta para configuração Conext* para obter as instruções detalhadas.
- 3. Baixe o firmware mais recente para o seu inversor/carregador Conext XW+ do site **www.schneider-electric.com** e salve-o no seu computador.
- 4. Certifique-se de que a tensão CC nominal esteja presente nos terminais CC da unidade.
- Baixe o software Ferramenta para configuração do site www.schneider-electric.com e instale-o no seu computador.
- 6. Execute a Ferramenta de configuração Conext.
- 7. Selecione **Convert** no menu da Ferramenta de configuração Conext e siga as instruções na tela para concluir a conversão.
- 8. Registre a nova versão do firmware para referência futura.

C-10 975-0239-01-01 Rev G

Atualização da etiqueta

No inversor/carregador, marque a caixa na parte inferior da etiqueta perto da "CONFIGURAÇÃO OPCIONAL, 120 v, 2 FIOS" para indicar que o inversor foi convertido. Consulte Figura C-7.

THIS CLASS B DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES AND ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS, OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION. FULL RATED POWER TO 40°C. SEE OPERATING MANUAL FOR TEMPERATURE DETAING, DESIGNED IN CANADA, ASSEMBLED IN CHINA.

FACTORY CONFIGURATION 120/240 V, 3-WIRE

OPTIONAL CONFIGURATION 120 V, 2-WIRE

Figura C-7 Etiqueta atualizada

975-0239-01-01 Rev G C-11



Schneider Electric

www.schneider-electric.com

Para obter outros detalhes do país, entre em contato com o representante de vendas Schneider local ou visite o site da Schneider Electric em: http://www.schneider-electric.com/sites/corporate/en/support/operations/local-operations/local-operations.page

975-0239-01-01 Impresso na China.